

LEGENDA ZNAČENÍ

	PŘÍVOD - PRIMÁR, UČEBNY, VZT, TUV - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	VRAT - PRIMÁR, UČEBNY, VZT, TUV - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - PRIMÁR, UČEBNY, TUV - NOVÉ POTRUBÍ
	VRAT - PRIMÁR, UČEBNY, TUV - NOVÉ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - CHODBY - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	VRAT - CHODBY - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - CHODBY - NOVÉ POTRUBÍ
	VRAT - CHODBY - NOVÉ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - TĚLOCVIČNA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	VRAT - TĚLOCVIČNA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - TĚLOCVIČNA - NOVÉ POTRUBÍ
	VRAT - TĚLOCVIČNA - NOVÉ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - KUCHYŇ - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	VRAT - KUCHYŇ - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	PŘÍVOD - KUCHYŇ - NOVÉ POTRUBÍ
	VRAT - KUCHYŇ - NOVÉ POTRUBÍ
	DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU
	EXPANZNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	EXPANZNÍ POTRUBÍ - NOVÉ POTRUBÍ
	DEMONTOVANÉ POTRUBÍ
	OTOPNÉ TĚLESO ČLÁNKOVÉ - STÁVAJÍCÍ
	DN20 OCELOVÉ POTRUBÍ DN20
	DN20-IZ OCELOVÉ POTRUBÍ DN20 OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


P.Č.	KS	NÁZEV ZAŘÍZENÍ
1	2	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 80kW (80-90KW)
S1.2	1	STÁV. STACIONÁRNÍ KOTEL NA TUHÁ PALIVA, VÝKON 45kW
2	1	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, 6 TOPNÝCH VĚTVÍ MODUL 120, PŘIPOJENÍ DN65, VÝVODY DN25-50, DÉLKA 3m
3	1	HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DO PRŮTOKU 12m ³ /h, PRŮŘEZ DN200, PŘIPOJENÍ DN80
S3	1	STÁV. ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOT. OHŘÍVAČ TV, OBJEM 200l

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDE IZOLOVÁNO DLE TABULKY TEPELNÝCH IZOLACÍ
- NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PŘED MONTÁŽE IZOLACE OPATŘENÉ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
- MIMO POTRUBÍ PRIMÁRU, BUDOU OSTATNÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM KOTELNY

IZOLACE POTRUBÍ

DN15	ROCKWOOL 800, tl. 25 mm
DN20	ROCKWOOL 800, tl. 25 mm
DN25	ROCKWOOL 800, tl. 25 mm
DN32	ROCKWOOL 800, tl. 40 mm
DN40	ROCKWOOL 800, tl. 40 mm
DN50	ROCKWOOL 800, tl. 40 mm
DN65	ROCKWOOL 800, tl. 40 mm



PROJEKTANT ing. Radek SKALNÍK	VYPRACOVAL ing. Radek SKALNÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Radek SKALNÍK	Ing. Radek Skalník Rovečné 61, 592 65, Rovečné email: skalnik.radek@gmail.cz tel.: 774 216 612
KRAJ: VYSOČINA	MÍSTO STAVBY: ROVEČNÉ 181, 592 65, ROVEČNÉ		
INVESTOR: OBEC ROVEČNÉ, ROVEČNÉ 82, 592 65, ROVEČNÉ	FORMÁT	4x A4	
AKCE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ROVEČNÉM, Č.P. 181	DATUM	LEDEN 2020	
PROFESE D.1.4.b VYTÁPĚNÍ	ČÍSLO PARÉ		
OBSAH PŮDORYS KOTELNY, NÁVRH	MĚŘÍTKO	1:50	
	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.b.5	