

Protokol o zkouškách . 3884 / 9P1 / 24

číslo vzorku: 5464/9P1/24

Místo a bod odběru : Roveňské - OS - VDJ úprava vody odkyselovací jímka
hladina

Datum a čas odběru : 18.3.2024 8:05

Datum a čas přijmu : 18.3.2024 12:00

Zákazník : Obecní úřad, Roveňské 82, Roveňské, 592 65

Vzorkoval : Leskour Petr, vzorka

Pedmět zkoušky : Pitná voda upravená

Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP 1 (SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN EN ISO 19458, Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 679/9P1/24

Datum provedení analýzy: 18.3.2024 - 19.3.2024

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
KNK 4.5	mmol/l	1,28	SOP .41/2015/III (SN EN ISO 9963-1) (9P1)	
Vápník a hořčík	mmol/l	0,93	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059) (9P1)	
ZNK 8.3	mmol/l	0,18	SOP .42/2015/III (SN 75 7372) (9P1)	
CO2 volný	mg/l	7,9	NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
CO2 agresivní na CaCO3	mg/l	6,7	NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
Odkyselovací efekt	%	52,8	NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
pH (25 °C)		7,0	SOP .3/2013/III (SN ISO 10523) (9P1)	

+ Zkoušky neakreditované

9P1 - zkouška provedena na pracovišti Žár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žár nad Sázavou

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratorie za ně neodmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratorie se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 26.3.2024

Protokol vystaven dne : 26.3.2024



.....
Chocholáková Hana Ing.
Technický vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----