

Protokol o zkouškách . 7388 / 9P1 / 24

číslo vzorku: 10705/9P1/24

Místo a bod odběru : Roveňné - VDJ - odtok hladina

Datum a čas odběru : 27.5.2024 8:20

Datum a čas přijmu : 27.5.2024 12:25

Zákazník: Obecní úřad, Roveňné 82, Roveňné, 592 65

Vzorkoval : Črlík Tomáš, vzorka

Pedmět zkoušky : Pitná voda

Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP 1 (SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN EN ISO 19458, Vyhl. MZ 252/2004 Sb.)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 1315/9P1/24

Datum provedení analýz: 27.5.2024 - 30.5.2024

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP .13/2013/III (SN EN ISO 9308-1) (9P1)	
Počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	7	40 (DH)	SOP .16/2013/III (SN EN ISO 6222) (9P1)	
Počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	41	200 (DH)	SOP .16/2013/III (SN EN ISO 6222) (9P1)	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP .15/2013/III (SN EN ISO 7899-2) (9P1)	
Mikroskopický obraz - celkový počet organismů	jedinci/ml	0	50 (MH)	SOP .20/2014/III (SN 75 7712) (9P1)	
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	0 (MH)	SOP .20/2014/III (SN 75 7712) (9P1)	
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1	5 (MH)	SOP .19/2014/III (SN 757713) (9P1)	

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Hodnocení	Identifikace zkoušky	
Chlor celkový	mg/l	0,10	0,40 (MH)	vyhovuje	SOP .4/2013/III (SN EN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH) (9P1)	*
Chlor volný	mg/l	0,07	0,3 (MH)	vyhovuje	SOP .4/2013/III (SN EN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH) (9P1)	*
Teplota vody	°C	9,9	8 - 12 (DH)	vyhovuje	SOP .7/2013/III (SN 75 7342) (9P1)	*

* Zkoušky prováděné v místě odběru

9P1 - zkouška provedena na pracovišti Žár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žár nad Sázavou

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

KTJ - kolonií tvořící jednotka

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

NMH - nejvyšší mezní hodnota MH - mezní hodnota DH - doporučená hodnota

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratorie za ně neodmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmětů. Bez písemného souhlasu laboratorie se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 31.5.2024

Protokol vystaven dne : 31.5.2024



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hana Ing.".

.....
Chocholá ová Hana Ing.
Technický vedoucí pracovišt

-----KONEC PROTOKOLU-----