

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č. spisu: SBYS 15523/2024/OŽP/Jo
Č. j.: BYS 12781/2025/OŽP/Jo

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 8. července 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ **SPOLEČNÉ POVOLENÍ, NAKLÁDÁNÍ S VODAMI**

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a), v souladu s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které podala právnická osoba

Obec Rovečné (IČO 00295281), Rovečné 82, 592 65 Rovečné, kterou na základě plné moci zastupuje

Ing. František Pravec (IČO 44403445), Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl (dále jen „stavebník“ či „oprávněný“),
a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Kanalizace a čistírna odpadních vod Rovečné“

(dále jen „stavba“ nebo „záměr“) na pozemcích parc. č. st. p. 23, 25/2, 20, 15, parc. č. 246/2, 247/1, 243, 71/1, 233/1, 233/2, 77/2, 74/1, 270/2, 76/13, 74/2, 268/1, 77/1, 76/5, 253/5, 254/4, 270/3, 252/3, 253/2, 253/1, 252/2, 255, 72/1, 238, 252/7, 242/1, 76/18 v katastrálním území Malé Tresné a dále také na pozemcích parc. č. st. p. 85/1, 86, 134, 265, 14/2, 26, 209, 66, 53, 222, 60/1, 146, 98/1, 228, 84/2, 151, 50, 29, 162, 49, 11/1, 133/1, 133/2, 211, 38/1, parc. č. 360, 937, 208/3, 372, 208/1, 26, 1595/1, 25, 55, 860/19, 6, 171/4, 126, 123/3, 595/1, 427/20, 427/38, 29/6, 76/6, 1527/1, 1590, 242/1, 548/2, 1593/2, 160/4, 427/11, 427/26, 434/3, 1237/12, 21/6, 365/4, 1502/80, 1517/17, 160/1, 215, 210/3, 144, 183/2, 427/37, 427/23, 427/7, 427/22, 427/24, 210/1, 1502/86, 370/4, 62/9, 1556/14, 1517/13, 551/1, 551/2, 1007/2, 171/1, 1502/60, 860/2, 101/2, 434/2, 412/5, 173/1, 172/1, 133/2, 123/4, 76/5, 74/1, 1574/2, 88/1, 27/2, 29/2, 1517/27, 1517/26, 1517/14, 1517/23, 1517/18, 1517/21, 192/3, 29/1, 1598/2, 1502/28, 1502/72, 1502/67, 1502/62, 1502/77, 1502/59, 595/3, 160/26, 23/3, 8/1, 7/2, 4, 3, 242/5, 253/2, 383, 1559/1, 403, 402/3, 402/2, 410/2, 412/1, 402/1, 427/25, 370/1, 370/2, 1560/1, 365/5, 1560/6, 364/2, 365/1, 364/1,

245/6, 242/6, 245/1, 1560/2, 1570, 1598/1, 1502/90, 1587, 181/6, 173/2, 1556/23, 1556/18, 1556/19, 521/5, 549/1, 576/4, 230/1, 1502/29, 220/7, 220/8, 220/1, 1630, 190/7, 166/3, 167/2, 160/22, 162/8, 161/2, 1556/4, 1556/8, 577/4, 1517/38, 1517/19, 1546/4, 575/1, 1556/3, 1502/88, 115/5, 1592/1, 125, 1579/2, 71, 115/2, 115/1, 1502/81, 114/1, 1502/4, 1618, 1593/1, 119, 70/2, 1502/1, 67/1, 48/1, 48/5, 1517/68, 1502/23, 1502/11, 1502/85, 1502/83, 79/3, 1597/1, 1633, 43/5, 1597/6, 1596/2, 39/1, 1502/2, 1502/63, 860/14, 349/2, 860/36, 991/1, 240, 260/1, 140, 116, 23/1, 222/2, 1551/4, 1591/6, 1591/4, 134/6, 595/6, 42/5, 161/3, 48/3, 221/1, 160/7, 44, 43/1, 48/4, 160/5, 225, 78, 245/7, 860/23, 595/2, 1517/29, 595/10, 218, 41/1, 123/2, 62/6, 62/5, 57, 245/3, 246, 163/21, 163/7, 163/6, 163/5, 163/4, 34/2, 1502/21, 181/1, 134/3, 79/1, 1597/2, 1516/2, 1157/2, 152/1, 370/3, 596/4, 596/2, 11, 166/1, 1502/56, 59/3, 56/3 v katastrálním území Rovečné.

Druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, její členění a technické zařízení:

Jedná se o vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, pro zajištění likvidace odpadních vod z obce Rovečné a její místní části Malé Trestné. Navržená stavba bude sloužit pro veřejnou potřebu, tj. stavba vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Jedná se o stavbu trvalou. Součástí stavby je elektro přívod k ČOV a čerpací stanici a elektroinstalace ČOV, včetně kanalizačních přípojek, přeložek vodovodu a dešťové kanalizace.

Celou stavbu budou tvořit stavební objekty:

SO 01 Kanalizace

SO02 ČOV

SO 03 Elektro přívod k ČOV a ČS

SO04 Elektroinstalace ČOV

Popis stavebních objektů:

SO 01 Kanalizace

NÁZEV STOKY	STOKY			PŘÍPOJKY				DČJ
	DÉLKA CELKEM	GRAVITAČNÍ	TLAKOVÉ	GRAVITAČNÍ		TLAKOVÉ		
		250	PEHD63x5,8	KS	PVC160	KS	PEHD 40x3,7	
GRAVITAČNÍ PŘIVADĚČ	1242,0	1242,0		3	33,5			
STOKA "A"	1187,0	1187,0		29	333			
STOKA "A-1"	107,0	107,0		2	151			
STOKA "A-2"	37,0	37,0		4,0	56,0			
STOKA "A-3"	628,0	628,0		12	102			
STOKA "A-3-1"	88,0	88,0		5	37,5			
STOKA "A-4"	340,0	340,0		10	186			
STOKA "A-4-1"	109,0	109,0		6	42,5			
STOKA "A-5"	180,0	180,0		15	90,5			
STOKA "A-5-1"	57,0	57,0		3	11			
STOKA "A-5-2"	11,0	11,0		2	14			

STOKA "A-6"	514,0	514,0		23	122	1	71,5	1
STOKA "A-6-1"	30,0	30,0		2	13,5			
STOKA "A-6-2"	260,0	260,0		8	46,5			
STOKA "A-7"	31,0	31,0		2	6			
STOKA "A-8"	43,0	43,0		5	64,5			
STOKA "A-9"	48,0	48,0		3	18			
STOKA "A-10"	256,0	256,0		6	69			
STOKA "A-10-1"	23,0	23,0		3	57,5			
STOKA "A-11"	245,0	245,0		13	116,5			
STOKA "A-12"	45,0	45,0		5	39,5			
STOKA "A-13"	232,0	232,0		14	73,5	1	15	1
STOKA "A-13-1"	77,0	77,0		3	13,5			
STOKA "A-14"	485,0	485,0		12	66,5			
STOKA "A-14-1"	45,0	45,0		4	13,5	2	84,5	2
STOKA "A-14-2"	62,0	62,0		4	16			
STOKA "A-15"	31,0	31,0		2	8,5			
STOKA "A-16"	45,0	45,0		4	42			
STOKA "A-17"	396,0	396,0		18	91			
STOKA "A-17-1"	31,0	31,0		3	34,5			
STOKA "A-17-2"	13,0	13,0		2	68,5			
STOKA "A-17-3"	5,0	5,0		4	76			
STOKA "A-17-4"	205,0	205,0		6	166,5			
STOKA "A-17-4-1"	12,0	12,0		2	17,5			
STOKA "B"	547,0	547,0		12	190,5			
STOKA "B-1"	30,0	30,0		2	16			
STOKA "B-2"	34,0	34,0		3	57,5			
STOKA "B-3"	14,0	14,0		3,0	49,5			
STOKA "B-4"	159,0	159,0		5	36,5			
STOKA "B-4-1"	22,0	22,0		3	41,5			
VÝTLAK "T1"			344,0					

CELKEM	7926,0	7926,0	344,0	267	2689,0	4	171,0	4
--------	--------	--------	-------	-----	--------	---	-------	---

Gravitační přivaděč bude odvádět splaškové vody z obce Rovečné do projektované ČOV Rovečné. Gravitační přivaděč bude proveden v celé délce 1242,00 m běžným výkopem. Gravitační přivaděč začíná napojením do projektované ČOV Rovečné na pozemku p. č. 74/1 k. ú. Malé Tresné.

Gravitační přivaděč bude veden travnatou plochou severozápadním směrem, po cca 28 m přejde překopem „PP5“ bezejmenný tok IDVT 10189558 a bude pokračovat travnatou plochou, dále nezpevněnou cestou podél Tresenského potoka, který po cca 295 m od začátku přejde překopem „PP6“. Trasa gravitačního přivaděče bude dále vedena podél Tresenského potoka, v revizní šachtě ŠP-19 se stočí východně a přejde překopem „PP7“ Tresenský potok. Dále bude pokračovat severovýchodně podél Tres. potoka, po cca 120 m se stočí severně a po cca 70 m bude pokračovat severozápadně podél Tresenského potoka až k obci Rovečné, kde bude ukončen v nově vybudované revizní šachtě v travnaté ploše na pozemku p.č. 242/1 k. ú. Rovečné.

Do gravitačního přivaděče bude v revizní šachtě ŠP-1 napojena splašková kanalizační stoka „B“, v koncové revizní šachtě bude napojena splašková kanalizační stoka „A“ a splašková kanalizační stoka „A-1“.

Na gravitačním přivaděči bude vybudováno celkem 34 kusů revizních šachet DN1000.



Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na gravitačním přivaděči budou vybudovány 3 kusy kanalizačních gravitačních přípojek.

Gravitační přivaděč PVC–U 250, DN 250, SN12 1242,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 33,50 m

Kanalizační stoka A

Splašková kanalizační stoka „A“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠP-34 bude napojena do gravitačního přivaděče. Stoka „A“ bude v celé délce 1187,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A“ začíná napojením do gravitačního přivaděče v revizní šachtě ŠP-34 v travnaté ploše na pozemku p. č. 242/1 k. ú. Rovečné.

A-1

Splašková kanalizační stoka „A-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠP-34 bude napojena do gravitačního přivaděče. Stoka „A-1“ bude v celé délce 107,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-1“ začíná napojením do gravitačního přivaděče v revizní šachtě ŠP-34 v travnaté ploše na pozemku p. č. 242/1 k. ú. Rovečné. Stoka „A-1“ bude vedena severovýchodním směrem k silnici III/38818, dále bude pokračovat jihovýchodně silnicí III/38818 a bude ukončena v silnici před č.p. 150.

Na splaškové kanalizační stoce „A-1“ budou vybudovány celkem 4 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 3 poklopy. Na kanalizační stoce „A-1“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 107,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 151,00 m

A-2

Splašková kanalizační stoka „A-2“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-7 bude napojena do splaškové kanalizační stoky „A“. Stoka „A-2“ bude v celé délce 37,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-2“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-7 v travnaté ploše na pozemku p. č. 427/38 naproti č.p. 117. Stoka „A-2“ bude vedena jihovýchodním směrem, Mezi šachtou ŠA-7 a ŠA2-1 bude překopem „PP9“ křížit Tresenský potok. Od revizní šachty ŠA2-2 bude vedena mírně severovýchodně směrem k silnici III/38818, kde bude ukončena před č.p. 64 novou revizní šachtou.

Na splaškové kanalizační stoce „A-2“ budou vybudovány celkem 3 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 1 poklop. Na kanalizační stoce „A-2“ budou vybudovány 4 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 37,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 4 ks PVC 160, KG, SN8 56,00 m

A-3

Splašková kanalizační stoka „A-3“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-8 bude napojena do splaškové kanalizační stoky „A“. Stoka „A-3“ bude v celé délce 628,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-3“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-8 v travnaté ploše na pozemku p. č. 427/38 naproti č.p. 92. Stoka „A-3“ bude vedena severozápadně travnatými pozemky až k místní asfaltové komunikaci, kterou přejde překopem. Potom bude pokračovat severně zahradami, v revizní šachtě ŠA3-5 se stočí severozápadně, přejde zpevněnou cestu a od revizní šachty ŠA3-6 bude stoka „A-3“ pokračovat severně zahradami. V revizní šachtě ŠA3-7 se trasa stočí severozápadně a od revizní šachty ŠA3-8 povede severně k pozemku p. č. 171/1, potom bude pokračovat cca 14 m západně a od revizní šachty ŠA3-10 severně kolem zahrady č. p. 206 a č. p. 104. Nad zahradou č. p. 104 trasa stoky „A-3“ povede jihozápadně zpevněnou cestou k místní asfaltové komunikaci. Od revizní šachty ŠA3-16 povede stoka „A-3“ severně asfaltovou komunikací k č. p. 187, zde se stočí mírně severozápadně a povede zahradou Mateřské školky přes dětské hřiště k šachtě ŠA3-20. Od revizní šachty ŠA3-20 povede trasa stoky „A-3“ cca 22 m severozápadně a potom bude pokračovat severně zpevněnou plochou kolem Základní školy.



Pod spojovacím objektem (krčkem) Základní školy bude proveden protlak v délce 11,5 m. Splašková kanalizační stoka „A-3“ bude ukončena v travnaté ploše před Základní školou v nově vybudované revizní šachtě. Do splaškové kanalizační stoky „A-3“ bude v revizní šachtě ŠA3-16 napojena splašková stoka „A-3-1“. Na splaškové kanalizační stoce „A-3“ bude vybudováno celkem 22 kusů revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na kanalizační stoce „A-3“ bude vybudováno 12 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-3“ PVC–U 250, DN 250, SN12 628,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 12 ks PVC 160, KG, SN8 102,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-3-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA3-16 bude napojena do kanalizační stoky „A-3“. Stoka „A-3“ bude v celé délce 88,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-3-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-3“ v revizní šachtě ŠA3-16 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 104. Stoka „A-3-1“ povede jižně místní komunikací, v revizní šachtě ŠA31-1 se trasa stočí mírně jihozápadně a bude pokračovat podél místní asfaltové komunikace až před č. p. 234, kde bude v nové revizní šachtě ukončena.

Na splaškové kanalizační stoce „A-3-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000 a 1 kus plastové revizní šachty DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-3-1“ bude vybudováno 5 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-3-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 88,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 5 ks PVC 160, KG, SN8 37,50 m

A-4

Splašková kanalizační stoka „A-4“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-16 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-4“ bude v celé délce 340,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-4“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-16 v silnici III/38818 u č.p. 63. Stoka „A-4“ přejde východně překopem „PS42“ silnici III/38818, podejde protlakem „PP12“ Tresenský potok a bude pokračovat stejným směrem mezi č.p. 155 a č.p. 167 travnatými pozemky k místní asfaltové komunikaci. Od revizní šachty ŠA4-3 povede severně místní komunikací a po cca 46 m se stočí východně mezi č.p. 7 a č.p. 8 a bude vedena travnatou plochou k revizní šachtě ŠA4-5. V úseku mezi šachtami ŠA4-5 a ŠA4-6 bude trasa stoky „A-4“ vedena severovýchodně a od šachty ŠA4-6 dále mírně severovýchodně travnatými pozemky až k místní asfaltové cestě, kterou bude křížit překopem. Za cestou se trasa stoky „A-4“ stočí severně podél cesty a bude ukončena v severním okraji pozemku p. č. 260/1 v nově vybudované revizní šachtě.

Do splaškové kanalizační stoky „A-4“ bude v revizní šachtě ŠA4-3 napojena splašková stoka „A-4-1“. Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-4“ je třeba mezi č.p. 155 a č.p. 167 provést přeložku kanalizace „P11“ v délce 26,0m, opravu vodovodní přípojky rPE32 v délce 26,0 m a přeložku vodovodních přípojek „P2“ v délce 2 x 25,0 m. Na splaškové kanalizační stoce „A-4“ budou vybudováno celkem 10 kusů revizních šachet DN1000 a 1 kus plastové revizní šachty DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-4“ bude vybudováno 10 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-4“ PVC–U 250, DN 250, SN12 340,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 10 ks PVC 160, KG, SN8 186,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-4-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA4-3 bude napojena do kanalizační stoky „A-4“. Stoka „A-4-1“ bude v celé délce 340,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-4-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-4“ v revizní šachtě ŠA4-3 v místní asfaltové komunikaci nad č. p. 5 a bude vedena místní komunikací cca 8,0 m jižně, v revizní šachtě ŠA41-1 se trasa stoky „A-4-1“ stočí jihozápadně a bude pokračovat místní komunikací až k č. p. 210, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-4-1“ je třeba v úseku od č. p. 4 provést přeložku vodovodu „P3“ v délce 32,0 m a opravu dešťové kanalizace v délce 20,0 m. Na splaškové kanalizační stoce „A-4-1“

budou vybudovány celkem 2 kusy revizních šachet DN1000 a 3 kusy plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-4-1“ bude vybudováno 6 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-4-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 109,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 6 ks PVC 160, KG, SN8 42,50 m

A-5

Splašková kanalizační stoka „A-5“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-20 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-5“ bude v celé délce 180,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-5“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-20 v silnici III/38818 v křižovatce napojení místní komunikace. Stoka „A-5“ přejde východně překopem „PS32“ silnici III/38818, překopem „PP13“ bude křížit Tresenský potok a bude pokračovat zahradou k asfaltové komunikaci. Od revizní šachty ŠA5-2 bude trasa stoka „A-5“ vedena místní asfaltovou komunikací severovýchodním směrem až k č. p. 151, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Do splaškové kanalizační stoky „A-5“ bude v revizní šachtě ŠA5-2 napojena splašková

stoka „A-5-1“. Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-5“ je třeba naproti č.p. 10 provést přeložku dešťové kanalizace „P12“ v délce 6,0m a u č. p. 69 provést přeložku dešťové kanalizace „P13“ v délce 6,0 m.

Na splaškové kanalizační stoce „A-5“ bude vybudováno celkem 9 kusů revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-5“ bude vybudováno 15 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-5“ PVC–U 250, DN 250, SN12 180,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 15 ks PVC 160, KG, SN8 90,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-5-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA5-2 bude napojena do kanalizační stoky „A-5“. Stoka „A-5-1“ bude v celé délce 57,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-5-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-5“ v revizní šachtě ŠA5-2 v místní asfaltové komunikaci před č. p. 160 a bude vedena místní komunikací jihovýchodně až k č. p. 9, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena. Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-5-1“ je třeba provést přeložku vodovodu „P4“ v délce 27,0 m.

Na splaškové kanalizační stoce „A-5-1“ budou vybudovány celkem 3 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-5-1“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-5-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 57,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 11,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-5-2“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-23 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Kanalizační stoka „A-5-2“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-23 v silnici III/38818 před č.p. 88. Stoka „A-5-2“ přejde mírně jihovýchodně překopem „PS28“ silnici III/38818 a protlakem „PP14“ podejde Tresenský potok. Stoka „A-5-2“ bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě v zahradě před č.p.100.

Na splaškové kanalizační stoce „A-5-2“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-5-2“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-5-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 11,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 14,00 m

A-6

Splašková kanalizační stoka „A-6“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-25 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-6“ bude v celé délce 514,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-6“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-25 v silnici III/38818 mezi č.p. 52 a č. p. 239. Stoka „A-6“ přejde západně překopem „PS25“ silnici III/38818 a bude pokračovat místní asfaltovou komunikací západním směrem. V revizní šachtě ŠA6-8 se trasa stoky „A-6“ stočí severně a bude pokračovat zahradami řadových domků. Od revizní šachty ŠA6-10 povede trasa stoky



„A-6“ západně zpevněnou cestou mezi č.p. 185 a č. p. 201, pak bude pokračovat severně místní asfaltovou komunikací až k silnici II/388, kterou bude křížit překopem „PS10“. Trasa stoky „A-6“ bude pokračovat severně místní komunikací a bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě v komunikaci u č. p. 238. Do splaškové kanalizační stoky „A-6“ bude v revizní šachtě ŠA6-14 napojena splašková stoka „A-6-1“.

Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-6“ je třeba mezi č.p. 227 a č.p. 239 provést přeložku vodovodu „P5“ v délce 76,0m a v úseku zahrad řadových domků je třeba provést přeložku dešťové kanalizace „P14“ v délce 60,0 m. Na splaškové kanalizační stoce „A-6“ bude vybudováno celkem 9 kusů revizních šachet DN1000 a 9 kusů plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 1 poklop.

tlakové kanalizační přípojky.

Kanalizační stoka „A-6“ PVC–U 250, DN 250, SN12 514,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 23 ks PVC 160, KG, SN8 122,00 m

Kanalizační přípojky tlakové 1 ks PEHD 40x3,7 71,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-6-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA6-14 bude napojena do kanalizační stoky „A-6“. Stoka „A-6-1“ bude v celé délce 30,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-6-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-6“ v revizní šachtě ŠA6-14 v silnici III/388, v křižovatce s místní komunikací u prodejny. Stoka „A-6-1“ bude vedena západně silnicí II/388 a bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě po cca 30,0m.

Do splaškové kanalizační stoky „A-6-1“ bude v revizní šachtě ŠA61-1 napojen výtlač „T1“. Na splaškové kanalizační stoce „A-6-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 1 poklop.

Na kanalizační stoce „A-6-1“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-6-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 30,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 13,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-6-2“ bude řešena jako gravitační.

Kanalizační stoka „A-6-2“ začíná napojením do nově vybudované čerpací stanice ČS Rovečné na pozemku p. č. 575/1. Splašková stoka „A-6-2“ bude vedena jihovýchodně travnatými pozemky, protlakem „PS14“ bude křížit silnici II/388 a bude pokračovat severovýchodně podél silnice II/388. V revizní šachtě ŠA62-6 se trasa stoky „A-6-2“ stočí do silnice II/388 a bude pokračovat silnicí II/388 cca 15,0 m. Od revizní šachty ŠA62-8 se trasa stok „A-6-2“ stočí jihovýchodně před č. p. 180 a dál bude pokračovat severovýchodně ještě cca 22,0m podél silnice II/388, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena. Trasa kanalizační stoky „A-6-2“ bude v celé délce vedena v souběhu v výtlačem „T1“.

Na splaškové kanalizační stoce „A-6-2“ bude vybudováno celkem 5 kusů revizních šachet DN1000 a 5 kusů plastových revizních šachet DN600. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 2 poklopy.

Na kanalizační stoce „A-6-2“ bude vybudováno 8 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-6-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 260,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 8 ks PVC 160, KG, SN8 46,50 m

A-7

Splašková kanalizační stoka „A-7“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-27 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-7“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-27 v silnici III/38818 před č.p. 75. Stoka „A-7“ přejde mírně severozápadně překopem „PS23“ silnici III/38818 a bude pokračovat travnatou plochou kolem č. p. 75. Stoka „A-7“ bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě před č. p. 43.

Na splaškové kanalizační stoce „A-7“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-7“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-7“ PVC–U 250, DN 250, SN12 31,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 6,00 m

A-8

Splašková kanalizační stoka „A-8“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-28 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-8“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-28 v silnici III/38818 naproti pozemku p. č. 138. Stoka „A-8“ přejde jihovýchodním směrem překopem „PS21“ silnici III/38818 a bude pokračovat travnatou plochou k Tresenskému potoku, který podejde protlakem „PP16“. Za Tresenským potokem se trasa stoky „A-8“ stočí mírně severovýchodně, bude pokračovat podél Tresenského potoka cca 22,5 m a bude ukončena v nově vybudované šachtě nad č. p. 74.

Na splaškové kanalizační stoce „A-8“ budou vybudovány celkem 3 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-8“ bude vybudováno 5 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-8“ PVC–U 250, DN 250, SN12 43,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 5 ks PVC 160, KG, SN8 64,50 m

A-9

Splašková kanalizační stoka „A-9“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-29 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-9“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-29 v silnici III/38818 u Hasičské zbrojnice. Stoka „A-9“ přejde východním směrem překopem „PS20“ silnici III/38818 a bude pokračovat pod Hasičskou zbrojnicí. V revizní šachtě ŠA9-1 se trasa stoky „A-9“ stočí severovýchodně a bude ukončena v travnatém pozemku pod č. p. 136 v nově vybudované revizní šachtě.

Na splaškové kanalizační stoce „A-9“ budou vybudovány celkem 2 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-9“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-9“ PVC–U 250, DN 250, SN12 48,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 18,00 m

A-10

Splašková kanalizační stoka „A-10“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-31 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-10“ bude v celé délce 256,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-10“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-31 v silnici III/38818 u č. p. 120 (Česká pošta). Stoka „A-10“ přejde severozápadně překopem „PS17“ silnici III/38818 a bude pokračovat místní asfaltovou komunikací pod Dětským domovem. V revizní šachtě ŠA10-6 se trasa stoky „A-10“ stočí západně a bude pokračovat místní komunikací. Od revizní šachty ŠA10-9 povede stoka „A-10“ severně travnatou plochou kolem sportovního hřiště, překopem „PS9“ bude křížit silnici II/388 a bude pokračovat severně zahradami mezi č.p. 200 a č. p. 186. Stoka „A-10“ bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě ve zpevněné cestě u č. p. 216.

Do splaškové kanalizační stoky „A-10“ bude v revizní šachtě ŠA10-9 napojena splašková stoka „A-10-1“. U Dětského domova bude trasa stoky „A-10“ provedena v trase odpadu z ČOV – odpad bude vybourán. Odpad z ČOV bude po dobu výstavby provizorně napojen do dešťové kanalizace.

Na splaškové kanalizační stoce „A-10“ budou vybudovány celkem 2 kusy revizních šachet DN1000 a 9 kusů plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-10“ bude vybudováno 8 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-10“ PVC–U 250, DN 250, SN12 256,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 6 ks PVC 160, KG, SN8 69,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-10-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA10-9 bude napojena do kanalizační stoky „A-10“. Stoka „A-10-1“ bude v celé délce 23,00 m provedena běžným výkopem.



Kanalizační stoka „A-10-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A10“ v revizní šachtě ŠA10-9 ve zpevněné cestě u sportovního hřiště. Trasa stoky „A-10-1“ bude vedena mírně jihozápadně zpevněnou cestou a bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě za prodejnou.

Na splaškové kanalizační stoce „A-10-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-10-1“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-10-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 23,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 57,50 m

A-11

Splašková kanalizační stoka „A-11“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-33 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-11“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-33 v silnici III/38818 pod Obecním úřadem. Stoka „A-11“ přejde mírně jihovýchodně překopem „PS16“ silnici III/38818 a bude pokračovat asfaltovou cestou k Tresenskému potoku, který podejde protlakem „PP17“. Za Tresenským potokem se trasa stoky „A-11“ stočí jihovýchodně, bude pokračovat asfaltovou komunikací. Od revizní šachty ŠA11-3 bude trasa stoka „A-11“ vedena zpočátku jižně, potom jihozápadně místní asfaltovou komunikací. U č. p. 81 se trasa stoky „A-11“ stočí mírně jihovýchodně a povede místní komunikací až k nově vybudované šachtě u kostela, kde bude ukončena.

Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-11“ je třeba u č.p. 83 provést přeložku vodovodu „P6“ v délce 12,0m.

Na splaškové kanalizační stoce „A-11“ bude vybudováno celkem 8 kusů revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-11“ bude vybudováno 13 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-11“ PVC–U 250, DN 250, SN12 245,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 13 ks PVC 160, KG, SN8 116,50 m

A-12

Splašková kanalizační stoka „A-12“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-36 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-12“ bude v celé délce 45,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-12“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-36 v asfaltové ploše u prodejny. Stoka „A-12“ přejde západně přes travnatý pás, překopem „PS7“ bude křížit silnici III/388 a bude pokračovat štěrkovou cestou kolem č. p. 101. Kanalizační stoka „A-12“ bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě v travnaté ploše před č. p. 71.

Na splaškové kanalizační stoce „A-12“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000 a 1 kus plastové revizní šachty DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-12“ bude vybudováno 5 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-12“ PVC–U 250, DN 250, SN12 45,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 5 ks PVC 160, KG, SN8 39,50 m

A-13

Splašková kanalizační stoka „A-13“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-40 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-13“ bude v celé délce 232,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-13“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-40 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 61. Stoka „A-13“ povede severozápadně místní asfaltovou komunikací až k č. p. 32, kde bude ukončena v nově vybudované šachtě.

Do splaškové kanalizační stoky „A-13“ bude v revizní šachtě ŠA13-3 napojena splašková stoka „A-13-1“.

Na splaškové kanalizační stoce „A-13“ bude vybudováno celkem 9 kusů revizních šachty DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-13“ bude vybudováno 14 kusů kanalizačních přípojek PVC160 a 1 kus tlakové kanalizační přípojky.

Kanalizační stoka „A-13“ PVC–U 250, DN 250, SN12 232,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 14 ks PVC 160, KG, SN8 73,50 m
Kanalizační přípojky tlakové 1 ks PEHD 40x3,7 15,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-13-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA13-3 bude napojena do kanalizační stoky „A-13“. Stoka „A-13-1“ bude v celé délce 77,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-13-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-13“ v revizní šachtě ŠA13-3 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 37. Stoka „A-13-1“ povede západně místní asfaltovou komunikací mezi č.p. 55 a č. p. 37, po cca 7 m se stočí mírně jihozápadně a povede až k č. p. 219, kde bude ukončena v nově vybudované šachtě.

Na splaškové kanalizační stoce „A-13-1“ budou vybudovány celkem 3 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-13-1“ bude vybudováno 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-13-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 77,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 13,50 m

A-14

Splašková kanalizační stoka „A-14“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-41 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-14“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-41 v travnaté ploše na pozemku p. č. 48/5 a bude vedena jihovýchodně. Protlakem „PS5“ bude křížit silnici II/388 a bude pokračovat podél Tresenského potoka. V revizní šachtě ŠA14-2 se trasa stoky „A-14“ stočí východně a po cca 19 m povede severně zahradami kolem č. p. 79. Od revizní šachty ŠA14-4 povede stoka „A-14“ zahradami k místní komunikaci. Od revizní šachty ŠA14-5 bude trasa stoky „A-14“ vedena mírně severozápadně asfaltovou komunikací a od č. p. 97 bude pokračovat severovýchodně místní komunikací a potom nezpevněnou cestou až ke křižovatce polních cest u pozemku p. č. 1163/1. Od křižovatky bude stoka „A-14“ vedena severozápadně nejprve nezpevněnou polní cestou, potom zpevněnou místní komunikací kolem, od č. p. 193 asfaltovou komunikací až k č.p. 141, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Do splaškové kanalizační stoky „A-14“ bude v revizní šachtě ŠA14-5 napojena splašková stoka „A-14-1“, v revizní šachtě ŠA14-14 bude napojena stoka „A-14-2“. Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „A-14“ je třeba v úseku od č. p. 11 k č. p. 23 provést přeložku dešťové kanalizace „P15“ v délce 90,0 m a v úsek od č. p. 141 k č. p. 193 provést přeložku vodovodu „P7“ v délce 65,0m. Mezi č.p. 193 a č. p. 159 bude třeba v rámci stavby zajistit sloup veřejného osvětlení.

Na splaškové kanalizační stoce „A-14“ bude vybudováno celkem 9 kusů revizních šachty DN1000 a 7 kusů plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-14“ bude vybudováno 12 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-14“ PVC–U 250, DN 250, SN12 485,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 12 ks PVC 160, KG, SN8 66,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-14-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA14-5 bude napojena do kanalizační stoky „A-14“. Stoka „A-14-1“ bude v celé délce 45,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-14-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-14“ v revizní šachtě ŠA14-5 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 111. Stoka „A-14-1“ povede jihovýchodně místní asfaltovou komunikací až k č.p. 112, kde bude ukončena v nově vybudované šachtě.

Na splaškové kanalizační stoce „A-14-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-14-1“ budou vybudovány 4 kusy kanalizačních přípojek PVC160 a 2 kusy tlakových kanalizačních přípojek.

Kanalizační stoka „A-14-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 45,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 4 ks PVC 160, KG, SN8 13,50 m

Kanalizační přípojky tlakové 2 ks PEHD 40x3,7 84,50 m



Splašková kanalizační stoka „A-14-2“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA14-14 bude napojena do kanalizační stoky „A-14“. Stoka „A-14-2“ bude v celé délce 62,00 m provedena běžným výkopem. Kanalizační stoka „A-14-2“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-14“ v revizní šachtě ŠA14-14 v místní asfaltové cestě u č. p. 193. Stoka „A-14-2“ povede nejprve mírně jihozápadně travnatými pozemky, v revizní šachtě ŠA142-1 se stočí severozápadně a bude pokračovat k č. p. 171, kde bude ukončena v nově vybudované šachtě na pozemku p. č. 29/6.

Na splaškové kanalizační stoce „A-14-2“ bude vybudováno celkem 2 kusy plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-14-2“ budou vybudovány 4 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-14-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 62,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 4 ks PVC 160, KG, SN8 16,00 m

A-15

Splašková kanalizační stoka „A-15“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-42 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Kanalizační stoka „A-15“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-42 v travnatém pozemku pod rozvodnou. Stoka „A-15“ bude vedena mírně severovýchodním směrem k silnici II/388, kterou bude křížit protlakem „PS4“. Stoka „A-15“ bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě v místní asfaltové komunikaci u č. p. 73.

Na splaškové kanalizační stoce „A-15“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-15“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-15“ PVC–U 250, DN 250, SN12 31,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 8,50 m

A-16

Splašková kanalizační stoka „A-16“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-44 bude napojena do kanalizační stoky „A“.

Kanalizační stoka „A-16“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-44 v místní asfaltové komunikaci u křižovatky se silnicí II/388. Stoka „A-16“ bude vedena východním směrem k silnici II/388, kterou bude křížit protlakem „PS3“. Od revizní šachty ŠA16-1 bude stoka „A-16“ vedena severovýchodně místní asfaltovou komunikací, kde bude ukončena v nové revizní šachtě před č. p. 25.

Na splaškové kanalizační stoce „A-16“ budou vybudovány celkem 2 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-16“ budou vybudovány 4 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-16“ PVC–U 250, DN 250, SN12 45,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 4 ks PVC 160, KG, SN8 42,00 m

A-17

Splašková kanalizační stoka „A-17“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA-45 bude napojena do kanalizační stoky „A“. Stoka „A-17“ bude v celé délce 396,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-17“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A“ v revizní šachtě ŠA-45 v místní asfaltové komunikaci před garáží na pozemku p. č. 39/1. Trasa stoky „A-17“ povede severozápadně místní asfaltovou komunikací, v šachtě ŠA17-4 se trasa stočí severně a od šachty ŠA17-5 povede severozápadně. Od revizní šachty ŠA17-6 bude stoka „A17“ pokračovat travnatými pozemky podél Tresenského potoka severozápadním směrem, překopem „PP26“ přejde LP Tresenského potoka, potom povede podél místní komunikace. Od č. p. 114 povede stoka „A-17“ místní asfaltovou komunikací severozápadně až k č. p. 76. V úseku mezi šachtami ŠA17-15 a ŠA-16 trasa povede západně a dál bude pokračovat severozápadně podél asfaltové komunikace. V revizní šachtě ŠA17-17 se stoka „A-17“ stočí severně a bude ukončena v místní asfaltové cestě v nově vybudované revizní šachtě před č. p. 133.

Do splaškové kanalizační stoky „A-17“ bude v revizní šachtě ŠA17-3 napojena splašková stoka „A-17-1“, v revizní šachtě ŠA17-6 bude napojena splašková stoka „A-17-2“, v revizní šachtě ŠA17-8 bude napojena splašková stoka „A-17-3“ a v revizní šachtě ŠA17-10 bude napojena splašková stoka „A-17-4“.



Na splaškové kanalizační stoce „A-17“ bude vybudováno celkem 16 kusů revizních šachet DN1000 a 2 kusy plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-11“ bude vybudováno 18 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17“ PVC–U 250, DN 250, SN12 396,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 18 ks PVC 160, KG, SN8 91,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-17-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA17-3 bude napojena do kanalizační stoky „A-17“.

Kanalizační stoka „A-17-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-17“ v revizní šachtě ŠA17-3 v místní asfaltové komunikaci před č. p. 89. Stoka „A-17-1“ bude vedena jihozápadně, překopem „PP19“ bude křížit Tresenský potok, za potokem bude trasa stoky „A-17-1“ pokračovat severozápadně. V revizní šachtě ŠA171-2 se trasa stočí jihozápadně k místní asfaltové komunikaci, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Na splaškové kanalizační stoce „A-17-1“ budou vybudovány celkem 3 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-17-1“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 31,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 34,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-17-2“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA17-6 bude napojena do kanalizační stoky „A-17“.

Kanalizační stoka „A-17-2“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-17“ v revizní šachtě ŠA17-6 před stodolou na pozemku p. č. st. 258. Stoka „A-17-2“ bude vedena severovýchodně nepevněnou cestou a bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě před č. p. 65.

Na splaškové kanalizační stoce „A-17-2“ bude vybudován celkem 1 kus plastové revizní šachty DN600. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-17-2“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 13,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 68,50 m

Splašková kanalizační stoka „A-17-3“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA17-8 bude napojena do kanalizační stoky „A-17“. Kanalizační stoka „A-17-3“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-17“ v revizní šachtě ŠA17-8 v travnaté ploše u pozemku p. č. 1502/21. Stoka „A-17-3“ bude vedena jihozápadně, protlakem „PP20“ podejde Tresenský potok a za potokem bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Na splaškové kanalizační stoce „A-17-3“ bude vybudován celkem 1 kus plastové revizní šachty DN600. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-17-3“ budou vybudovány 4 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17-3“ PVC–U 250, DN 250, SN12 5,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 4 ks PVC 160, KG, SN8 76,00 m

Splašková kanalizační stoka „A-17-4“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA17-10 bude napojena do kanalizační stoky „A-17“. Stoka „A-17-4“ bude v celé délce 205,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-17-4“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-17“ v revizní šachtě ŠA17-10 v travnatém pozemku před č. p. 24. Trasa stoky „A-17-4“ povede dále severovýchodně místní asfaltovou cestou, od revizní šachty ŠA174-2 povede severovýchodně travnatými pozemky podél LP Tresenského potoka a bude ukončena v nové revizní šachtě v severním okraji pozemku p. č. 937.

Do splaškové kanalizační stoky „A-17-4“ bude v revizní šachtě ŠA174-2 napojena splašková stoka „A-17-4-1“.

Na splaškové kanalizační stoce „A-17-4“ bude vybudováno celkem 8 kusů revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-17-4“ bude vybudováno 6 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17-4“ PVC–U 250, DN 250, SN12 205,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 6 ks PVC 160, KG, SN8 166,50 m



Splašková kanalizační stoka „A-17-4-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠA174-2 bude napojena do kanalizační stoky „A-17-4“. Stoka „A-17-4-1“ bude v celé délce 12,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „A-17-4-1“ začíná napojením do splaškové kanalizační stoky „A-17-4“ v revizní šachtě ŠA174-2 v travnatém pozemku mezi č. p. 6 a č. p. 29. Trasa stoky „A-17-4-1“ povede mírně severozápadně a bude ukončena v nové revizní šachtě ve zpevněné cestě u č. p. 6.

Na splaškové kanalizační stoce „A-17-4-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „A-17-4-1“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „A-17-4-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 12,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 17,50 m

Kanalizační stoka B

Splašková kanalizační stoka „B“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠP-1 bude napojena do gravitačního přivaděče. Stoka „B“ bude v celé délce 547,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B“ začíná napojením do gravitačního přivaděče v revizní šachtě ŠP-1 před nově vybudovanou ČOV Rovečné na pozemku p. č. 74/1 k. ú. Malé Tresné. Stoka „B“ bude vedena mírně severovýchodně, od revizní šachtě ŠB-2 bude pokračovat podél bezejmenného potoka nejprve severovýchodně a potom severně. Cca 6 m před revizní šachtou ŠB-9 trasa stoky „B“ přejde z travnaté plochy na nezpevněnou cestu a bude pokračovat k obci Malé Tresné. Od revizní šachty ŠB-11 povede stoka „B“ severozápadně, v revizní šachtě ŠB-13 se stočí západně, přejde překopem „PP2“ bezejmenný potok a bude pokračovat k č. p. 15, odkud povede mírně severovýchodně místní asfaltovou komunikací, překopem „PP3“ přejde koryto bezejmenného potoka a bude pokračovat severovýchodně asfaltovou cestou. V úseku od revizní šachty ŠB-18 povede stoka „B“ severozápadně silnicí III/38818 až před č. p. 23, kde bude v nově vybudované revizní šachtě ukončena.

Do splaškové kanalizační stoky „B“ bude v revizní šachtě ŠB-2 napojena splašková stoka „B-1“, v revizní šachtě ŠB-11 napojena splašková stoka „B-2“, v revizní šachtě ŠB-16 bude napojena splašková stoka „B-3“ a v revizní šachtě ŠB-18 bude napojena splašková kanalizační stoka „B-4. Splašková kanalizační stoka „B“ povede v úseku od začátku po revizní šachtu ŠB-2 v souběhu s projektovanou vodovodní přípojkou pro ČOV a s elektro přípojkou pro ČOV. V úseku od revizní šachty ŠB-2 k č. p. 28 povede stoka „B“ v souběhu s vodovodní přípojkou pro ČOV.

Na splaškové kanalizační stoce „B“ bude vybudováno celkem 21 kusů revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklopy. Jedná se o 4 poklopy.

Na kanalizační stoce „B“ bude vybudováno 12 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B“ PVC–U 250, DN 250, SN12 547,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 12 ks PVC 160, KG, SN8 190,50 m

B-1

Splašková kanalizační stoka „B-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠB-2 bude napojena do kanalizační stoky „B“. Stoka „B-1“ bude v celé délce 30,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B-1“ začíná napojením do kanalizační stoky „B“ v revizní šachtě ŠB-2 na pozemku p. č. 76/13. Stoka „B-1“ bude vedena severozápadně, směrem k bezejmennému potoku, který přejde překopem „PP1“ a bude pokračovat severně místní zpevněnou komunikací až k č. p. 28, kde bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě.

Na splaškové kanalizační stoce „B-1“ budou vybudovány celkem 2 kusy revizních šachet DN1000. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „B-1“ budou vybudovány 2 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 30,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 2 ks PVC 160, KG, SN8 16,00 m

B-2

Splašková kanalizační stoka „B-2“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠB-11 bude napojena do kanalizační stoky „B“. Stoka „B-2“ bude v celé délce 34,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B-2“ začíná napojením do kanalizační stoky „B“ v revizní šachtě ŠB-11 u č. p. 13. Stoka „B-2“ bude vedena cca 8 m severovýchodně a od revizní šachty ŠB2-1 povede přes zahradu č. p. 2, kde bude v nové revizní šachtě ukončena.

Na splaškové kanalizační stoce „B-2“ budou vybudovány celkem 2 kusy plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „B-2“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B-2“ PVC–U 250, DN 250, SN12 34,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 57,50 m

B-3

Splašková kanalizační stoka „B-3“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠB-16 bude napojena do kanalizační stoky „B“. Stoka „B-3“ bude v celé délce 14,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B-3“ začíná napojením do kanalizační stoky „B“ v revizní šachtě ŠB-16

ve zpevněné cestě naproti č. p. 20. Stoka „B-3“ bude vedena mírně severozápadně, překopem „PP4“ přejde bezejmenný potok a bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě před č. p. 20.

Na splaškové kanalizační stoce „B-3“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „B-3“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B-3“ PVC–U 250, DN 250, SN12 14,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 49,50 m

B-4

Splašková kanalizační stoka „B-4“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠB-18 bude napojena do kanalizační stoky „B“. Stoka „B-4“ bude v celé délce 159,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B-4“ začíná napojením do kanalizační stoky „B“ v revizní šachtě ŠB-18 v silnici III/38818 u č. p. 14. Trasa stoky „B-4“ bude vedena jihovýchodně silnicí III/38818, v revizní šachtě ŠB4-3 se stočí východně a bude pokračovat místní zpevněnou komunikací kolem č. p. 25. Od revizní šachty ŠB4-6 povede stoka „B-4“ místní cestou východně až k č. p. 30, kde bude ukončena v nově vybudované revizní šachtě.

Do splaškové kanalizační stoky „B-4“ bude v revizní šachtě ŠB4-1 napojena splašková stoka „B-4-1“. Pro vybudování splaškové kanalizační stoky „B-4“ je třeba v úseku od č. p. 25 k č. p. 30 provést přeložku dešťové kanalizace „P10“ v délce 134,0 m a přeložku vodovodu „P1“ v délce 96,0m.

Na splaškové kanalizační stoce „B-4“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000 a 7 kusů plastových revizních šachet DN600. Šachty budou kryty litinovým poklopem tř. zatížení D400. Na šachtách umístěných v komunikaci ve správě KSÚS budou použity samonivelační poklapy. Jedná se o 2 poklapy.

Na kanalizační stoce „B-4“ bude vybudováno 5 kusů kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B-4“ PVC–U 250, DN 250, SN12 159,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 5 ks PVC 160, KG, SN8 36,50 m

Splašková kanalizační stoka „B-4-1“ bude řešena jako gravitační. V revizní šachtě ŠB4-1 bude napojena do kanalizační stoky „B-4“. Stoka „B-4“ bude v celé délce 22,00 m provedena běžným výkopem.

Kanalizační stoka „B-4-1“ začíná napojením do kanalizační stoky „B-4“ v revizní šachtě ŠB4-1 v silnici III/38818 u č. p. 9. Stoka „B-4-1“ přejde překopem „PS53“ silnici III/38818 a bude pokračovat severovýchodně zpevněnou cestou až k č. p. 6, kde bude ukončena v nové revizní šachtě.

Na splaškové kanalizační stoce „B-4-1“ bude vybudován celkem 1 kus revizní šachty DN1000. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400.

Na kanalizační stoce „B-4-1“ budou vybudovány 3 kusy kanalizačních přípojek PVC160.

Kanalizační stoka „B-4-1“ PVC–U 250, DN 250, SN12 22,00 m

Kanalizační přípojky gravitační 3 ks PVC 160, KG, SN8 41,50 m

Výtlak T1

Výtlak „T1“ bude začínat v čerpací stanici ČS Rovečné a bude odvádět splaškové vody do revizní šachty ŠA61-1 vybudované na splaškové kanalizační stoce „A-6-1“. Výtlak „T1“ bude o čerpací stanice ČS Rovečné



veden jihovýchodně travnatými pozemky, protlakem „PS15“ bude křížit silnici II/388 a bude pokračovat severovýchodně podél silnice II/388. U kanalizační šachty ŠA62-6 se trasa výtlačku „T1“ stočí do silnice II/388 a bude pokračovat silnicí II/388 cca 15,0 m. Od revizní šachty ŠA62-8 se trasa stok, „A-6-2“ stočí jihovýchodně před č. p. 180 a dál bude pokračovat severovýchodně podél silnice II/388. Trasa výtlačku „T1“ se u č. p. 139 stočí severně do silnice II/388 a bude pokračovat silnicí II/388 až k revizní šachtě ŠA61-1, kde bude výtlač „T1“ napojen do splaškové stoky „A-6-1“.

Výtlač „T1“ bude veden v souběhu se splaškovou stokou „A-6-2“

Tlaková kanalizační stoka je navržena z potrubí PEHD 63x5,8, SDR11. Spoje potrubí budou prováděny elektrotvarovkami.

Výtlač „T1“ PEHD 63x5,8, SDR11 344,00 m

Kanalizační přípojky gravitační

Na kanalizačních stokách gravitační kanalizace bude vybudováno celkem 267 kanalizačních přípojek PVC160, KG, SN8 v celkové délce 2689,00 m. Pro jejich napojení budou na kanalizačních stokách vysazeny celkem 188 kusů odboček PVC 250/160-45st. s kolenem 160/45st., 79 kusů kanalizačních přípojek bude napojeno přímo do revizní šachty. Na konci každé domovní přípojky bude osazena plastová šachta světlosti DN 400. Šachta bude kryta litinovým poklopem tř. zatížení D400. Celkem bude osazeno 267 ks šachet. Typ šachtového dna bude přímý.

Podružné tlakové řady

Podružné tlakové řady kanalizace jsou navrženy z potrubí PEHD 40x3,7, PE100, SDR11 v celkové délce 171,00 m. Tlakové kanalizační přípojky budou napojeny do domovní kanalizační šachty. Na konci každého podružného tlakového řadu bude osazena domovní čerpací jímka (DČJ) DN100 o hloubce 2,00 m.

Kanalizační stoka „A-6“

Kanalizační přípojky tlakové 1 ks PEHD 40x3,7 71,50 m

Kanalizační stoka „A-13“

Kanalizační přípojky tlakové 1 ks PEHD 40x3,7 15,00 m

Kanalizační stoka „A-14-1“

Kanalizační přípojky tlakové 2 ks PEHD 40x3,7 84,50 m

Podružné tlakové řady celkem 4 ks 171,00 m

Revizní šachty

Na lomových a spojných bodech tras gravitační kanalizace a ve vzdálenosti nejvýše 50m budou osazeny kanalizační revizní šachty. Revizní šachty včetně dna vyskládané z šachtových betonových prefabrikátů o průměru 1000 mm, ukončených šachtovými kónusy DN 1000/600mm, krytými kruhovými litinovými přejezdnými poklopy o prům. 600mm, třídy D400-40t, bez odvětrání s betonovou výplní dle ČSN EN 124. Poklopy budou do potřebné výšky v terénu i v komunikacích podloženy betonovými podkladními prstenci. Šachtová dna budou prefabrikovaná – zhotovená na míru. Jednotlivé prefabrikované dílce budou spojovány pryžovým těsněním. Vyrovnávací prstence pod poklopy budou osazeny do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o minimální pevnosti 35MPa dle doporučení výrobce. V odůvodněných případech bude navrženo betonové dno monolitické, síla stěny šachtového dílce min. 120 mm.

Domovní čerpací jímka

Tato jímka obetonována v tl. 150 mm. Na jímce bude osazen buď pochůzný poklop (třída zatížení A15) nebo pojízdný poklop (třída zatížení D400). U jímky bude osazen rozvaděč na sloupku, nebo stěně. Napojení na elektrickou energii bude provedeno z domovního rozvodu napojené nemovitosti. V jímce bude osazeno celonerezové objemové čerpadlo s řezacím zařízením, Hmax=100 m, Qmax=0,75 l/s, výkon 1,1 kW n=2810/min, u400 V, f50 Hz, I=3,9 A. Gravitační přítokové potrubí odpadních vod od napojené nemovitosti není součástí této akce. Domovní jímka tlakové kanalizace bude dodána výrobcem jako celek včetně strojního vybavení, spínačů, potrubí a armatur v jímce. Bude zde osazen nerezový kanalizační pojistný ventil nastavený na maximální tlak 80 m v. sl. (8 bar). Tento zajistí při nárazovém přetížení systému tlakové



kanalizace (případně při ucpání potrubí) odpouštění čerpané odpadní vody zpět do čerpací jímky tlakové kanalizace.

Od každé domovní čerpací jímky bude veden podružný tlakový řad PEHD 40x3,7, SDR11 do hlavního řadu tlakové kanalizace. Za jímku bude osazeno šoupátko. Celkem budou osazeny 4 kusy plastových domovních čerpacích jímek.

Čerpací stanice

Čerpací stanice ČS Rovečné bude vybudována na pozemku p. č. 575/1 k. ú. Rovečné. Součástí ČS je odpad z ČS, oplocení, komunikace, přípojka elektro a vodovodní přípojka. Technologie čerpací stanice je se separací pevných látek. Je tvořena dvěma separačními komorami s uzávěry na nátok do každé separační komory. Akumulační nádrže jsou s odvětráním. Výtlačky čerpadel jsou osazeny zpětnými klapkami, uzávěry, čistícími a a revizními otvory. Odpad z ČS Rovečné bude proveden z potrubí PVC-U 250, DN 250, SN12 v délce 16,0 m. PVC250. Odpadní potrubí bude vyústěné do dešťové zdrže.

Odpad z ČS Rovečné PVC-U 250, DN250, SN 12 16,00 m

V obvodu ČS Rovečné je navrženo oplocení ve tvaru obdélníku celkové délky 18,0m včetně brány šířky 3,0m. Oplocení bude potahovaným drátěným pletivem Fluidex výšky 1800mm, na ocelových sloupcích – zabetonovaných v patkách z betonu C8/10, o rozměrech 50x50x80 cm, v osově vzdálenosti 3m od sebe. V rozích oplocení budou sloupky podepřeny vzpěrami z ocelových trubek, zabetonované v patkách. Délka oplocení je celkem 18,0m (délka pletiva 15,0m). Po obvodu oplocení bude na terénu pod pletivem osazen pás z betonových dlaždic 300 x 300mm, v štěrkopískovém loži tl. 150mm (délka 18 m = 60 ks). Pro vstup budou do oplocení vsazena uzamykatelná vrata šířky 3,0m. Vrata budou zavěšena na ocelových sloupcích o průměru 150mm (2ks) – zabetonovaných v patkách z betonu C8/10, o rozměrech 50x50x100 cm.

Příjezdová komunikace šířky 3,5m k objektu projektované ČS Rovečné napojena na stávající zpevněnou cestu. Na konci komunikace před areálem ČS Rovečné je navrženo obratiště.

Celková plocha - komunikace – šterková cesta 180 m².

Přeložky vodovodu

Přeložky vodovodu je nutné vybudovat v místě kolize s projektovanou splaškovou kanalizací.

V rámci stavby splaškové kanalizace je z prostorových důvodů nutné vybudovat 8 přeložek vodovodu v celkové délce 423,0 m, 2 ks přeložek vodovodních přípojek v celkové délce 50,0 m a 5 ks přepojení vodovodních přípojek v celkové délce 6,00 m.

Přeložky vodovodu jsou provedeny na vodovodních řadech PVC 90 a PVC110. Vodovod v obci Rovečné je ve správě obce Rovečné. Niveleta přeložky bude kopírovat niveletu stávajícího vodovodního potrubí. Sklon nivelety potrubí bude min 0,5%. Před realizací kanalizace bude vytyčen stávající vodovod, bude ověřena skutečná trasa vodovodu a následně budou provedeny přeložky vodovodu.

Během prací na vodovodu nesmí dojít k dlouhodobějšímu přerušování dodávky vody. Přeložky vodovodu jsou navrženy tak, aby byly splněny minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005, tj. min 0,8 od projektované kanalizace a bylo splněno křížení kanalizace s vodovodem v rozmezí 45°-90°.

Přeložka vodovodu „P1“ PEHD90x5,4, SDR17 96,00 m

Přepojení přípojek 4 ks rPE32x4,4 5,50 m

Přeložka vodovodu „P3“ PEHD90x5,4, SDR17 32,00 m

Přepojení přípojek 1 ks rPE32x4,4 1,50 m

Přeložka vodovodu „P4“ PEHD90x5,4, SDR17 27,00 m

Přeložka vodovodu „P5“ PEHD90x5,4, SDR17 76,00 m

Přeložka vodovodu „P6“ PEHD90x5,4, SDR17 12,00 m

Přeložka vodovodu „P7“ PEHD90x5,4, SDR17 65,00 m

Přeložka vodovodu „P8“ PEHD110x6,6, SDR17 47,00 m

Přeložka vodovodu „P9“ PEHD90x5,4, SDR17 68,00 m

Oprava vodovodní přípojky rPE32x4,4 26,00 m

Přeložka vodovodních přípojek „P2“ 2 ks rPE32x4,4 50,00 m

Celkem přeložky vodovodu 423,00 m

Celkem přeložka vodovodních přípojek 2 ks 50,00 m

Celkem přepojení přípojek 5 ks 7,00 m



Přeložky kanalizace

Přeložky dešťové kanalizace je nutné vybudovat v místě kolize s projektovanou splaškovou kanalizací. V rámci stavby splaškové kanalizace je z prostorových důvodů nutné vybudovat 7 přeložek dešťové kanalizace v celkové délce 328,0 m a opravu dešťové kanalizace v celkové délce 20,00 m.

Dešťová kanalizace v obci Rovečné je ve správě obce Rovečné. Niveleta přeložky bude kopírovat niveletu stávajícího kanalizačního potrubí. Sklon nivelety potrubí bude min 0,8%. Před realizací splaškové kanalizace bude stávající dešťová kanalizace vytyčena, bude ověřena skutečná trasa dešťové kanalizace a následně budou provedeny přeložky. Přeložky kanalizace jsou navrženy tak, aby byly splněny minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005, tj. min 0,6 od projektované kanalizace a bylo splněno křížení kanalizace s stávající kanalizací v rozmezí 45°-90°.

Přeložka dešťové kanalizace „P10“ PVC400 134,00 m

Přeložka dešťové kanalizace „P12“ DN500 6,00 m

Přeložka dešťové kanalizace „P13“ DN500 6,00 m

Přeložka dešťové kanalizace „P14“ DN300 60,00 m

Přeložka dešťové kanalizace „P15“ PVC400 90,00 m

Přeložka dešťové kanalizace „P16“ PVC300 6,00 m

Oprava dešťové kanalizace PVC315 20,00 m

Přeložky dešťové kanalizace celkem 328,00 m

Oprava dešťové kanalizace celkem 20,00 m

SO 02 ČOV

Čistírna odpadních vod (ČOV) bude umístěna v objektu na pozemku parc. č. 77/2 v k.ú. Malé Tresné, který je umístěn jižně od obce. K objektu je navrhována nová jednosměrná příjezdová místní komunikace o š. 4.0 m, která je zakončena obratištěm pro nákladní vozidla a jednotky IZS. Objekt je navržen u této komunikace se vstupy na komunikaci.

Objekt je navržen jako celozakrytý v jednom stavebním objektu půdorysného tvaru L s hlavními rozměry 19.0m x 9.4m x 13.0m x 3.8m x 6.0m x 13.2m. Objekt tvoří hlavní část s technologií a boční trakt na severovýchodní straně. Střecha ČOV je navržena sedlová o sklonu 30° s hřebenem na úrovních +6.23m a +5,245m, max. výška je 6.38m nad upraveným okolním terénem.

Vlastní ČOV je navržena v monobloku (všechny nádrže a technologie v jednom zakrytém objektu). V podzemní části 1.PP se pod terénem nacházejí nádrže ČOV (kalová nádrž, čsan, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž). V nadzemní části se nachází kontejner na kal, odvodnění kalu, česlovna, místnost WC + sprcha, dmýchárna a velín, místnost obsluhy. Prostor mezi vazníky krovu není využíván, bude tam umístěna pochozí servisní lávky z prken, která zajišťuje přístup k umístěné technologii.

Celkové vnější rozměry podzemních nádrží ČOV jsou 18.8m x 9.2m. Nadzemní část ČOV je navržena o rozměrech 19.0 x 9.4m + boční trakt kontejneru na kal rozměru 6.0 m x 3.8m. Podzemní část je řešena pomocí železobetonové monolitické vodonepropustné konstrukce jako základová vana tvořena deskou a stěnami.

Nadzemní část ČOV je navržena ze zdiva z keramických děrovaných bloků zateplených polystyrenem. Vnitřní strana bude opatřena jádrovou vápenocementovou omítkou s omyvatelným nátěrem do výšky 1.0m. Vnější strana bude opatřena kontaktní tepelnou izolací, lepicí hmotou s celoplošnou armovací tkaninou, a finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Vnitřní příčky objektu jsou navrženy z keramických děrovaných bloků, prostor WC a velína (103, 105) je zateplen pomocí tepelné izolace pro vnitřní zateplení. Krov objektu je navržen z dřevěných příhradových sbíjených vazníků a střešní krytina je navržena z betonových, nebo keramických střešních tašek hnědé barvy. Nad dosazovacími nádržemi a kontejnerem na kal je na spodním pásu z příhradových vazníků navržen podhled z modřínových prken, v ostatních prostorech je navrženo zateplení z minerální vlny a pod ní parotěsná zábrana z fólie. Skladba střechy je navržena provětrávaná jednoplášťová. Na krokách je navržena doplňková hydroizolační a větotěsná fólie, následně kontralatě, latě a krytina. Strop nad 1.PP je navržen jako monolitická železobetonová deska. Podlaha na terénu v místnosti kontejneru na kal je navržena ze souvrství hydroizolace na podkladní desce, ochranného cementového potěru, cementového potěru ve spádu a keramické dlažbě do flexibilního tmelu, podlaha na stropě je navržena ze souvrství hydroizolace na stropní desce, cementového potěru a keramické dlažbě do flexibilního tmelu. Po obvodu bude nalepen sokl z keramické dlažby. Podlaha je vyspádována do

odpadního kanálu ve sklonu 1%. V podlaze objektu je navržen nerezový odpadní kanál krytý pororostem. Okna jsou navržena plastová bílá. Dveře a vrata jsou navržena hnědé barvy, klempířské prvky jsou navrženy z titanzinku. Okolo objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic formátu 0.3x 0.3m. Úroveň podlahy v přízemí objektu ČOV +/-0,00 je navržena na kótě 517.20 m n.m. B.p.v. Provozní hladina ČOV je navržena na úrovni 516.90 m n.m. (tj. úroveň -0.30m od úrovně podlahy v přízemí ČOV). Hloubka vody od dna nádrží po provozní hladinu ČOV je navržena 4.60m tzn. dno nádrží je na úrovni 512.30 m n.m. (-4.9m). Rozměry kalové nádrže jsou 3.5m x 6.0m, čsan 2.5m x 5.5m, denitrifikace 3.7m x 5.5m, nitrifikace 4.0m x 6.6m a dosazovací nádrže 4.0m x 4.0m.

Barevné řešení jednotlivých prvků bude přesně určeno investorem v průběhu stavby dle dodaných vzorníků barev. Předpokládá se stálé obsazení jedním pracovníkem, který bude zajišťovat chod ČOV. Prostor WC 103 a velína 105 bude vytápěn na 22°C pomocí el. přímotopů, u ostatních prostor se uvažuje teplota 5°C, která bude zajištěna pomocí el. přímotopů a odpadní teplotou z umístěné technologie.

Větrání prostor je zajištěné pomocí oken (103, 104, 105), pomocí venkovní vzduchotechnické jednotky (101, 102) a pomocí přívodů vzduchu větracími mřížkami a odvodu střešními ventilačními hlavicemi (006, 007).

Odpad z ČOV bude proveden z potrubí PVC-U 250, SN12 v délce 25,0 m. Na odpadu bude v šachtě ŠO-P osazen Parshalův žlab pro měření průtoku-viz odstavec 3.9. V šachtě ŠO-2 bude napojen havarijní obtok z čerpací stanice. Odpadní potrubí bude vyústěné do Tresenského potoka IDVT 10186193 - viz vyústní objekt. Odpad z ČOV PVC-U 250, SN 12 25,0 m

Obtok ČOV bude proveden z potrubí PVC-U 250, SN12 v délce 20,0 m. Obtok bude napojen do odpadu z ČOV v revizní šachtě ŠO-2 a bude ukončen v čerpací stanici.

Obtok ČOV PVC-U 250, SN 12 20,0 m V obvodu ČOV je navrženo oplocení ve tvaru obdélníku se zkosením u cesty o straně 23,0mx44,5m - celkové délky 124,0m včetně brány šířky 4,0m.

Oplocení bude potahovaným drátěným pletivem Fluidex výšky 1800mm, na ocelových sloupcích – zabetonovaných v patkách z betonu C8/10, o rozměrech 50x50x80 cm, v osové vzdálenosti 3m od sebe. V rozích oplocení budou sloupky podepřeny vzpěrami z ocelových trubek, zabetonované v patkách. Délka oplocení je celkem 124,0m (délka pletiva 120,0m). Po obvodu oplocení bude na terénu pod pletivem osazen pás z betonových dlaždic 300 x 300mm, v šterkopískovém loži tl. 150mm (délka 120m=400ks). Pro vstup budou do oplocení vsazena uzamykatelná vrata šířky 4,0m. Vrata budou zavěšena na ocelových sloupcích o průměru 150mm (2ks) – zabetonovaných v patkách z betonu C8/10, o rozměrech 50x50x100 cm.

Příjezdová komunikace k objektu projektované ČOV bude napojena na místní silnici v jižním okraji obce Malé Tresné. Na konci komunikace v areálu ČOV je navrženo obratiště. Kolem objektu ČOV jsou zpevněné asfaltové plochy

Celková plocha komunikace zpevněné plocha a obratiště – asfaltový beton 280 m²

Pro přívod pitné vody do objektu ČOV bude vybudována přívod vody PE100 63x5,8, SDR11 v celkové délce 110,00 m. Přívod vody na ČOV začíná napojením na stávající vodovod PVC 90 ve správě obce. Napojení bude provedeno v místní komunikaci budově č.p.28 v Malém Tresném osazením navrtávacího pasu. Vodoměrná šachta bude osazena v areálu ČOV. Trasa přívodu vody bude vedena v místní komunikaci v souběhu se stokou „B-1“ a „B“.

Přívod vody na ČOV PE100 63x5,8 SDR11 110,0 m.

Vodoměrná šachta bude umístěna cca 5 m severně od projektované ČOV Rovečné. Šachta bude umístěna v travnatém pásu před zpevněnou cestou a bude společně s ČOV

oplocena. Šachta bude betonová prefabrikovaná světlých rozměrů 1,2x0,9x1,6m. Prefabrikáty budou z vodotěsného betonu min C30/370, XA1. Šachta bude kryta zákrytovou deskou s betonovým komínkem 700x700mm a s litinovým poklopem tř. A15 rozměrů 700x700mm. Odpad z ČOV bude vyústěn do Tresenského potoka IDVT10186193 ve správě Lesy ČR s.p..Výust bude umístěna pod soutokem s bezejmennou vodotečí IDVT 10189558.



Potrubí bude vyústěno cca 0,20 m nade dnem toku – t. j. 514,31 m n.m. Potrubí bude na délku 1 m obetonováno. Břeh toku a dno bude v místě výusti v šířce 1,0 m na každou stranu od potrubí zpevněn kamennou rovinaninou do betonu. Kamenná rovinanina bude ohraňována betonovými prahy. Na konci potrubí bude osazena koncová zpětná klapka.

Čistírna odpadních vod je navržena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z běžné obecní, nebo městské zástavby, bez vlivu odpadních vod průmyslových, nebo zemědělských. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivity s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část je řešena jako dvoulinka se skládá z jedné denitrifikační nádrže, ze dvou nitrifikačních nádrží, dvou dosazovacích a jedné kalové nádrže pro uskladnění přebytečného směsného (chemicko – biologického) kalu.

Samostatnou část tvoří kalové hospodářství čistírny, které sestává z odvodňovací jednotky uskladněného kalu včetně chemického hospodářství a příslušenství. Odpadní voda natéká do čerpací stanice ČOV gravitačně. Na nátoku přivaděče jsou umístěny vertikální samočistící česle s lisem na shrabky, s průřezem 3 mm, které slouží k mechanickému předčištění přitékajících vod. Česle jsou ukotveny k stropní části čerpací stanice. Odtud je čerpána dvojicí čerpadel do biologické linky ČOV. Aktivační nádrže slouží k odstraňování biologického uhlíkatého znečištění a tím k redukci BSK₅ a CHSKCr a zároveň ke konverzi dusíkatého znečištění ve formě amoniakálního dusíku na formu dusičnanovou (nitrifikace). V nádrži denitrifikace je za anoxických podmínek dále z vody biologicky odstraňován dusík a jsou redukovány formy uhlíkatého znečištění. Denitrifikace slouží k odstraňování dusíkatého znečištění v odpadních vodách, a to konverzí dusičnanových a dusitanových forem dusíku, které vznikly při nitrifikaci, na plynný dusík N₂ a kyslík O₂, spotřebovaný bakteriemi v rámci endogenní respirace. Biologická linka je vybavena dávkováním chemie pro chemické odstranění fosforu. Separace biologického kalu od vyčištěné vody probíhá ve dvou paralelních vertikálních dosazovacích nádržích čtvercového půdorysu. Přebytečný kal z biologické linky je odváděn do kalové nádrže k aerobnímu uskladnění a zahuštění. Zahuštěný kal je dále zpracováván v kalové koncovce ČOV, která sestává z odvodňovacího zařízení, přípravné stanice flokulantu a dopravníku kalu. Odvodněný kal je skladován v kontejneru a dále odvážen.

SO 03 Elektro přívod k ČOV a ČS

ČOV Malé Trestné

Na stávajícím podpěrném bodě č. 16 (sloup E.ON) bude instalována pojistková skříň SV 101 / NSW 1W . Z pojistkové skříně bude veden kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm² do elektroměrové rozvodnice RE 1, která bude osazena na hranici pozemku č. parc. 74/3. Elektroměrová rozvodnice v pilíři, typu ER 112 / NKP 7P – atypická pro 80 A a přívodní a vývodní kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm², jistič před elektroměrem 80B / 3, 80A, 10kA. Měření přímé, jednosazbové.

Z elektroměrové rozvodnice bude instalován kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm², v celkové délce 170 m , do hlavní rozvodnice ČOV – RSM 1, s ukončením na hlavním vypínači QM 1 : IS 100 / 3, 100 A. Kabel bude uložen v zemi, společně s vodovodem.

Čerpací stanice Rovečné

Přípojovacím místem pro čerpací stanici bude stávající pojistková skříň SR 322 / R 768 033, umístěná na hranici parcely č. 575 / 1, k.ú. Rovečné, napájená kabelovým vedením NN

z trafostanice 22 / 0,4 kV. Z přípojkové skříně SR 322 bude kabelem AYKY 4B x 16 mm² proveden přívod do elektroměrové rozvodnice RE 2 , která bude osazena ve výklenku čerpací stanice. Délka napájecího vedení 8 m. Elektroměrová rozvodnice ve výklenku, typu ER 112 / NVP 7P, jistič před elektroměrem 25B / 3, 25 A, 10kA. Měření přímé, jednosazbové. Z elektroměrové rozvodnice bude napájen technologický rozvaděč v prostoru čerpací stanice.

Přípojka elektro ČOV AYKY 3x120+70mm² 170,00m

Přípojka elektro ČS Rovečné AYKY 4Bx16mm² 8,00 m

SO 04 Elektroinstalace ČOV

Napájení ČOV bude provedeno kabelem AYKY 3 x 120 + 70 mm², délka terasy 170 m. Napájecí kabel bude ukončen v projektované rozvodnici RSM 1, instalované v ČOV.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Stavbou budou přímo dotčeny pozemky, na kterých je stavba umístěna, tj. pozemky parc. č. st. p. 23, 25/2, 20, 15, parc. č. 246/2, 247/1, 243, 71/1, 233/1, 233/2, 77/2, 74/1, 270/2, 76/13, 74/2, 268/1, 77/1, 76/5, 253/5, 254/4, 270/3, 252/3, 253/2, 253/1, 252/2, 255, 72/1, 238, 252/7, 242/1, 76/18 v katastrálním území Malé Tresné a dále také na pozemcích parc. č. st. p. 85/1, 86, 134, 265, 14/2, 26, 209, 66, 53, 222, 60/1, 146, 98/1, 228, 84/2, 151, 50, 29, 162, 49, 11/1, 133/1, 133/2, 211, 38/1, parc. č. 360, 937, 208/3, 372, 208/1, 26, 1595/1, 25, 55, 860/19, 6, 171/4, 126, 123/3, 595/1, 427/20, 427/38, 29/6, 76/6, 1527/1, 1590, 242/1, 548/2, 1593/2, 160/4, 427/11, 427/26, 434/3, 1237/12, 21/6, 365/4, 1502/80, 1517/17, 160/1, 215, 210/3, 144, 183/2, 427/37, 427/23, 427/7, 427/22, 427/24, 210/1, 1502/86, 370/4, 62/9, 1556/14, 1517/13, 551/1, 551/2, 1007/2, 171/1, 1502/60, 860/2, 101/2, 434/2, 412/5, 173/1, 172/1, 133/2, 123/4, 76/5, 74/1, 1574/2, 88/1, 27/2, 29/2, 1517/27, 1517/26, 1517/14, 1517/23, 1517/18, 1517/21, 192/3, 29/1, 1598/2, 1502/28, 1502/72, 1502/67, 1502/62, 1502/77, 1502/59, 595/3, 160/26, 23/3, 8/1, 7/2, 4, 3, 242/5, 253/2, 383, 1559/1, 403, 402/3, 402/2, 410/2, 412/1, 402/1, 427/25, 370/1, 370/2, 1560/1, 365/5, 1560/6, 364/2, 365/1, 364/1, 245/6, 242/6, 245/1, 1560/2, 1570, 1598/1, 1502/90, 1587, 181/6, 173/2, 1556/23, 1556/18, 1556/19, 521/5, 549/1, 576/4, 230/1, 1502/29, 220/7, 220/8, 220/1, 1630, 190/7, 166/3, 167/2, 160/22, 162/8, 161/2, 1556/4, 1556/8, 577/4, 1517/38, 1517/19, 1546/4, 575/1, 1556/3, 1502/88, 115/5, 1592/1, 125, 1579/2, 71, 115/2, 115/1, 1502/81, 114/1, 1502/4, 1618, 1593/1, 119, 70/2, 1502/1, 67/1, 48/1, 48/5, 1517/68, 1502/23, 1502/11, 1502/85, 1502/83, 79/3, 1597/1, 1633, 43/5, 1597/6, 1596/2, 39/1, 1502/2, 1502/63, 860/14, 349/2, 860/36, 991/1, 240, 260/1, 140, 116, 23/1, 222/2, 1551/4, 1591/6, 1591/4, 134/6, 595/6, 42/5, 161/3, 48/3, 221/1, 160/7, 44, 43/1, 48/4, 160/5, 225, 78, 245/7, 860/23, 595/2, 1517/29, 595/10, 218, 41/1, 123/2, 62/6, 62/5, 57, 245/3, 246, 163/21, 163/7, 163/6, 163/5, 163/4, 34/2, 1502/21, 181/1, 134/3, 79/1, 1597/2, 1516/2, 1157/2, 152/1, 370/3, 596/4, 596/2, 11, 166/1, 1502/56, 59/3, 56/3 v katastrálním území Rovečné.

Vzhledem k rozsahu stavby mohou být během výstavby krátkodobě dotčeny i ostatní okolní pozemky a stavby např. přechodným zvýšením hladiny hluku, prachu či provozu v zájmovém území. Omezení provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

Po dokončení a při řádném užívání nebude mít stavba vliv na okolní pozemky či stavby.

II. Stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve vodoprávním řízení, která obsahuje výkres současného stavu území, v zákresu katastrální mapy, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Projektovou dokumentaci s názvem „**Kanalizace a čistírna odpadních vod Rovečné**“, kterou v červnu 2024 vypracoval Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372.
2. Pozemky dotčené předmětnou stavbou musí být v terénu vytýčeny oprávněnou osobou (geodetem) před zahájením stavebních prací tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž stejně tak musí být vytýčena i prostorová poloha jednotlivých stavebních objektů stavby.
3. Investor (žadatel) prokazatelně seznámí zhotovitele stavby s jednotlivými podmínkami dotčených orgánů, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení v platném znění těchto vyjádření a stanovisek tak, jak jsou uvedena v dokladové části, která je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
4. Před započítáním stavebních prací je nutné požádat vlastníky a správce sítí technického vybavení dotčených stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení (včetně přípojek) na místě samém. Zahájení zemních prací pro provedení stavby oznámí stavebník (příp. zhotovitel) vlastníkům



anebo správcům stávajících sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených stavbou, nejméně 15 dnů předem.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude investorem vybrán na základě výběrového řízení.
6. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby (min. 15 dní před zahájením prací) a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavebník také oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby až do jejího dokončení.
9. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, případně jejich kopie (např. stanoviska správců dotčených sítí), o stavbě musí být veden a být k dispozici dle ust. § 157 stavebního zákona stavební deník.
10. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod.
11. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem.
12. Při provádění stavební činnosti bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávající dotčené komunikaci. V případě znečištění komunikace během provádění stavebních prací a činností zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Při umístění a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, příslušné technické normy, předpisy a technologické postupy.
15. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daných v citovaném ustanovení, především, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby, tj. požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a tepla, udržitelné využívání přírodních zdrojů.
16. Při provádění stavební činnosti a stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v oblasti, v souladu s ustanovením § 27 vodního zákona. Dešťové vody budou z místa stavby v průběhu výstavby odváděny a likvidovány způsobem, který zabrání zaplavování okolních pozemků či staveb a jejich podmáčení.
17. Při provádění stavební činnosti nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem, prachem a

vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečištění terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

18. Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady dle §4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je nutno, aby původce odpadů (zhotovitel stavby) žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
19. Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona o odpadech, zejména z § 16 odst. 1 písm. a) – j) a dále odst. 2 a 4. Při nakládání se stavebními odpady může původce odpadů odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
20. Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, není odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se rovněž nestane odpadem za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 3 odst. 5 nebo 6 zákona o odpadech. V ostatních případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě).
21. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“), oznámit záměr v době přípravy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
22. Dojde-li v průběhu stavební činnosti k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen dle ustanovení § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen či zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, případně rozhodne o přerušení prací.
23. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo náležitě upraveny.
24. Při umístění a realizaci stavby, při případném zpracování dalšího stupně dokumentace a při jejím užívání budou dodrženy podmínky ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených správních orgánů:
 - a) Závazná stanoviska a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 1.10.2024 pod č. j. BYS 20977/2024/OŽP/Pr:
 1. trasa kanalizace – gravitačního přivaděče, bude vedena údolnicí Tresenského potoka v takové vzdálenosti od vodního toku a jeho břehového porostu, aby ani svým ochranným pásmem nezasahovala do břehových porostů Tresenského potoka.
 2. před zahájením prací v korytech vodních toků bude v dotčených úsecích provedeno převedení průtoků mimo stavební prostor např. dočasným zatrubněním.
 3. opevnění břehů a dna vodního toku kamennou rovinou do betonu bude provedeno s hlubokým spárováním.
 4. začátek a konec opevňované části dna vodního toku musí plynule navazovat na přirozené dno nad a pod úpravou, tzn., nebudou budovány překážky v toku např. stupně, nebo naopak jímky a vývřiště před a za úpravou (bezbariérové napojení úpravy na přirozené dno koryta vodního toku).
 5. veškeré materiály z demoličních prací a přebytky stavebních materiálů budou odstraněny mimo vodní tok a jeho údolní nivu.
 6. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) uvedených v § 13 lesního zákona.



7. V souladu s ustanovením § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti nebo investor stavby a zařízení povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření je oprávněn provést i na PUPFL.

8. V případě stavby na lesních pozemcích bude zažádáno o dočasné odnětí před zahájením stavby a stavba bude započata po nabytí právní moci rozhodnutí.

b) Závazné stanovisko - Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 7.7.2025 č.j. BYS 13429/2025/OŽP/On:

1. Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Žadatel zajistí provedení skrývky kulturních vrstev půdy na odnímaném pozemku v rozsahu zastavěné a zpevněné plochy, v množství cca 327 m³ dle předložené bilance skrývky ornice, nejméně z plochy 817 m², mocnost skrývané humózní vrstvy se uvádí dle pedologického průzkumu lokality v průměru 0,40 m.
3. Zajistí její uložení na parc. č. 74/1 v k. ú. Malé Tresné, skládka bude zajištěna tak, aby nedocházelo k její degradaci, zaplevelení, či znehodnocení stavební činností apod.
4. Ornice bude využita při závěrečných terénních úpravách kolem ČOV, přebytky budou umístěny na parc. č. 74/1 v maximální výšce 0,2 m.
5. Nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je zákres odnímaných ploch v mapě katastru nemovitostí.
6. Odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu nejsou stanoveny v souladu s § 11a, odst. 1, písm. b) a f) zákona, stavba se bude realizovat na pozemku v souladu s územním plánem v zastavitelném území obce Rovečné.
7. Žadatel uvědomí písemně výše uvedený správní orgán o zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením, současně doručí kopii listiny, kterou bude stavba povolena orgánem, který vydal souhlas s odnětím do 6 měsíců ode dne jeho platnosti (§ 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona).
8. Souhlas s odnětím pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).
9. Podmínky souhlasu a další skutečnosti v něm stanovené lze změnit na návrh žadatelů při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (stavební zák. č. 186/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
10. Žadatel se uvědomuje o povinnosti ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů (po dokončení stavby), týkajících se jeho nemovitosti dle § 37 zákona č. 256/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
11. Žadatel (stavebník) prokazatelně zajistí plnění podmínek souhlasu, případně prokazatelně předají dodavateli stavby nebo jednotlivých jejích částí.

c) Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, 19.8.2024 pod č.j. KHSV/22160/2024/ZR/HOK/Mal:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při výstavbě nové části vodovodu, budou splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
25. Při umístění a realizaci stavby a při jejím užívání budou dodrženy podmínky z vyjádření a stanovisek účastníků řízení, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury:
- a) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D a. s, ze dne 25.7.2024 pod zn. M30230-27130939,:
- V ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby dodrženy podmínky dle §46 odst. 8 zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu



těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob a d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu dle pokynů technika EG.D, a. s. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nevyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno dle pokynů technika EG.D. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání technika EG.D ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. **O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.** Veškerá stavební činnosti v ochranném pásmu distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- b) Stanovisko provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r. o., ze dne 11.7.2024 pod zn. 5003117632:

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami. Před provedením zástupu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Při křížení PZ s materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- c) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, CETIN a. s., ze dne 16.7.2024 pod č.j. 206128/24:

Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, která je nedílnou součástí Vyjádření. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. Pět pracovních dní před započítím jakýchkoli prací ve vztahu ke stavě je stavebník povinen ohlásit společnosti CETIN, že zahájí práce a činnosti ve vztahu ke stavě. Písemné oznámení zašle na adresu elektronické pošty a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností, výkopové práce



v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu nebo k výsadbě trvalých porostů nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit SEK proti prověšení, poškození a odcizení. Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích do doby, než získá písemný souhlas s pokračováním prací. Stavebník bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoli zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito podmínkami odkryta SEK, je stavebník povinen tři dny před zakrytím SEK písemně oznámit elektronickou poštou zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas se zakrytím.

26. Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy s. p., pod značkou PM-37809/2024/5203/Va ze dne 22.8.2024.

a) Stavebník požádá o uvedení stavby **do zkušebního provozu**.

27. Stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR s. p., oblast správy povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne 28.11.2025 pod č. j. LCR952/008113/2024:

- a) Správci toku bude oznámeno min. 10 dnů předem zahájení prací
- b) Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou v případě porušení uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- c) Vzhledem k porušení celistvosti opevněného koryta, bude správce toku přizván k jednotlivým opravám dlažby dna koryta a opravám nábrežních zdí.
- d) Potrubí uložené v manipulačním pásmu vodního toku – při souběhu i křížení bude zajištěno pro pohyb techniky o hmotnosti min. 20 t.
- e) Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení vodního toku.
- f) Místa křížení budou označeny alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou s vyznačenými technickými parametry.
- g) Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- h) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- i) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- j) Správce toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek pro kolaudaci stavby a to minimálně 5 dní předem.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, oprávněnému

**vydává povolení k nakládání s vodami,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,**

tj. k vypouštění splaškových odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu, čištěných ve vodním díle - objektu mechanicko-biologické ČOV umístěné na pozemku p. č. 77/2 v k.ú. Malé Tresné, s vyústěním kanalizačního potrubí do Tresenského potoka.

Místo vypouštění:

katastrální území	Malé Tresné	
parcelní čísla druh pozemku	74/1 trvalý travní porost	
	276 vodní plocha, koryto vodního toku	
hydrogeologické zařazení	viz místo stavby	
orientační poloha (S-JTSK)	X: 1118276,02, Y: 610971,89	výustní objekt
vodní tok	Tresenský potok IDVT 10186193	
popis místa vypouštění	koryto vodního toku	

Údaje o požadovaném vypouštění:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	ČOV ASIO
způsob čištění	mechanicko-biologické
počet napojených EO	800
způsob měření objemu OV	Parshallův žlab s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou na odtoku z ČOV
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na odtoku z ČOV

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q prům (l/s)	Q max (l/s)	Q měs (m ³ / měsíc)	Q rok (tis. m ³ /rok)
1,5	5,1	6 000	70,1

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	75	140
BSK ₅	22	30
NL	25	30
N-NH ⁴	12	20
P _{celk.}	2	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

IV. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávněnému účel, rozsah, povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Povolení se vydává výhradně pro vypouštění splaškových odpadních vod z centrální ČOV, která ukončuje kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví žadatele v katastrálním území Rovečné a Malé Tresné, přečištěných v ČOV oprávněného povolované v odst. I. výrokové části tohoto rozhodnutí, v rozsahu uvedeném v odst. III. výrokové části tohoto rozhodnutí.
2. Povolení k nakládání s vodami se ve smyslu § 9 odst. 2 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu, tj. od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **do 31.7.2035**.
3. Kontrola jakosti vypouštěné odpadní vody bude prováděna s četností min. **1 x měsíčně**, v souladu s § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného



znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, typem vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběr vzorků bude prováděn v revizní šachtě na odtoku z ČOV. Minimální rozsah sledovaných ukazatelů bude totožný s rozsahem povolených limitů. Současně s kontrolou jakosti bude prováděno také měření množství vypouštěné odpadní vody a to parshallovým žlabem s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou na odtoku z ČOV.

4. Odběry a rozборы vzorků vyčištěné odpadní vody budou prováděny akreditovanou laboratoří.
5. Hodnoty stanovených limitů množství a přípustné hodnoty znečištění jsou dodrženy, pokud:
6. maximální průtok vypouštěných odpadních vod, v l/s, v kterémkoliv okamžiku nepřekročí stanovenou hodnotu při průměrných podmínkách,
7. roční množství vypouštěných OV, vyjádřené v m³/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu,
8. pro posouzení dodržení emisního limitu „p“, vyjádřeného v mg/l, zjištěného rozbořem kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni se připouští dvě překročení v jednotlivých ukazatelích znečištění v období kalendářního roku,
9. hodnota emisního limitu „m“ vypouštěného znečištění vyjádřená v mg/l, zjištěná rozbořem kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni nesmí být překročena.
10. Oprávněný předá v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona 1x ročně vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, výsledky měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod, a to v termínu do 28. 2. následujícího roku.
11. Oprávněný je povinen hlásit údaje o vypouštění správci povodí v souladu s § 10 a §22 vodního zákona., způsobem a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.), a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Rovečné, (IČO 00295281), Rovečné 82, 592 65 Rovečné

V. Stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Stavebník je povinen podat před trvalým užíváním stavby stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 230 odst. 1 a § 235 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavebník v žádosti mj. uvede základní údaje o dokončené stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení, informace o stanoviscích dotčených orgánů a jak bylo jejich požadavkům vyhověno. K žádosti o kolaudační rozhodnutí stavebník doloží popis zdůvodnění provedených odchylek, doklad o zajištění souborového zpracování dokumentace geodetických prací před zakrytím podzemního technického vybavení, geodetické zaměření stavby, geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a **zkušebním provozu**, který bude proveden, dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl pořízen), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly (pokud byla předem vyžadována). Mj. bude doložen doklad o zákonném využití a odstranění vzniklých odpadů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

pro řízení o povolení stavby - stavebník, vlastník pozemku stavby:

Obec Rovečné, IDDS: 7grbbpm, Rovečné č.p. 82, 592 65 Rovečné

Emil Tomášek, Malé Tresné č.p. 24, 592 65 Rovečné

Jarmila Tomášková, Malé Tresné č.p. 24, 592 65 Rovečné

Tomáš Prudký, Malé Tresné č.p. 6, 592 65 Rovečné
Robert Sáňka, Vinařického č.p. 3519/7, Židenice, 615 00 Brno 15
Ing. Petr Gruber, Oblá č.p. 461/83, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Jana Gruberová, Oblá č.p. 461/83, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Iren Chytil, IDDS: 3fsszyi, Malé Tresné č.p. 25, 592 65 Rovečné
Olga Chytilová, Malé Tresné č.p. 25, 592 65 Rovečné
Aleš Šudoma, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Růžena Šudomová, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné
ml. Aleš Šudoma, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Ing. Karel Dlouhý, Banskobystrická č.p. 461/55, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Bc. Marta Dlouhá, Banskobystrická č.p. 461/55, Řečkovice, 621 00 Brno 21
AZ Holding a.s., IDDS: nbnvs44, Věstín č.p. 42, 592 65 Rovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Ivana Jančíková, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Lubor Staněk, Kamenec u Poličky č.p. 209, 572 01 Polička
Alena Mišková, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Miloš Bednář, Hraničky č.p. 640/17, 664 41 Troubsko
Andrea Bělehradová, Nadační č.p. 571/5, Medlánky, 621 00 Brno 21
Vlastimila Bělehradová, Rovečné č.p. 119, 592 65 Rovečné
Růžena Petrová, Rovečné č.p. 119, 592 65 Rovečné
Ing. František Burša, Nyklovice č.p. 47, 592 65 Rovečné
Miloš Buršík, Rovečné č.p. 35, 592 65 Rovečné
Lenka Buršíková, Rovečné č.p. 35, 592 65 Rovečné
Mgr. Hana Buršíková, Rovečné č.p. 133, 592 65 Rovečné
Marcela Buršová, Rovečné č.p. 29, 592 65 Rovečné
Zdeněk Čuhel, Za Puchárnou č.p. 467, 679 74 Olešnice na Moravě
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Dětský domov, Rovečné 40, IDDS: 3mbtekx, Rovečné č.p. 40, 592 65 Rovečné
Lucie Hamed, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné
Simona Fučíková, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné
DIR nemovitosti VI. s.r.o., IDDS: 48tc3im, Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vojtěch Klezla, IDDS: uxhusmt, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné
Martina Klezlová, IDDS: 3xbi5qw, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné
Milada Mazůrková, Tábor č.p. 2356/28a, Žabovřesky, 602 00 Brno 2
Zdeněk Jančík, Černý vršek č.p. 827, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Zdeněk Knotek, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Jarmila Knotková, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Miroslav Kadlec, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
František Krepl, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Marie Melezínková, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Gabriela Dobiášová, Dis., Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
David Dobiáš, IDDS: 79huki8, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Jan Dobiáš, Rovečné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Jiří Dobiáš, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Irena Dobiášová, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Petr Dobiáš, Rovečné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Radek Dobrovský, Olešná č.p. 77, 678 01 Blansko 1
Jindřich Dočekal, Nyklovice č.p. 40, 592 65 Rovečné
Vladimíra Doskočilová, Rovečné č.p. 45, 592 65 Rovečné
Jiří Doskočil, Rovečné č.p. 45, 592 65 Rovečné
Miroslav Dostál, Rovečné č.p. 91, 592 65 Rovečné
Petr Dostál, Rovečné č.p. 236, 592 65 Rovečné
Vladislava Hrušťáková, Rovečné č.p. 236, 592 65 Rovečné



Ing. Jiří Dudek, IDDS: wj574ec, Škvořetice č.p. 8, 388 01 Blatná
Ing. Milan Dudek, IDDS: gdj95m5, Rovečné č.p. 201, 592 65 Rovečné
Ivana Dudková, Osiková č.p. 295/16, Jundrov, 637 00 Brno 37
Josef Dvořák, Rovečné č.p. 162, 592 65 Rovečné
František Dvořák, Rovečné č.p. 194, 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková, Zdechovice č.p. 61, 533 11 Zdechovice
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném, IDDS: f9buyis, Rovečné č.p. 174, 592 65 Rovečné
Bc. Daniela Grohová, IDDS: babm2m4, náměstí Svobody č.p. 77/12, Brno-město, 602 00 Brno 2
Ing. Ladislava Henzlová, Úvoz č.p. 497/52, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Ing. Hana Hlaváčková, Dělnická č.p. 2440, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ing. Jan Hlaváček, Dělnická č.p. 2440, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Olga Hrešanová, Rovečné č.p. 202, 592 65 Rovečné
Terezie Koksteinová, Dlouhá č.p. 730/35, 110 00 Praha 1-Staré Město
Oldřich Nečesánek, Švařec č.p. 33, Koroužné, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Renata Hudečková, Vidlatá Seč č.p. 102, 570 01 Litomyšl
Ing. Ondřej Koutný, IDDS: cumwwqx, Gorazdova č.p. 659/7, Brno-město, 602 00 Brno 2
Filip Jančík, IDDS: datsa4y, Pod Kavalírkou č.p. 229/34, 150 00 Praha 5-Košíře
DAGNELLI ESTATE s.r.o., IDDS: xy5bft3, Jindřicha Plachty č.p. 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Karel Jančík, Rovečné č.p. 16, 592 65 Rovečné
Vlasta Jančíková, Rovečné č.p. 16, 592 65 Rovečné
Ladislav Jančík, Rovečné č.p. 230, 592 65 Rovečné
Mgr. et Mgr. Martina Jančíková, Rovečné č.p. 230, 592 65 Rovečné
Miroslav Jančík, Rovečné č.p. 49, 592 65 Rovečné
Tomáš Jančík, IDDS: 59cse8c, Rovečné č.p. 196, 592 65 Rovečné
Vlastislav Jančík, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Ivana Jančíková, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Ing. Eva Janoušková, Rovečné č.p. 2, 592 65 Rovečné
Věra Ježová, Podlesí č.p. 782/12, 680 01 Boskovice
PharmDr. Petr Jílek, CSc., K Sokolovně č.p. 99/10, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7
Ing. Eva Jílková, Rovečné č.p. 41, 592 65 Rovečné
Jaromír Just, IDDS: 5sy96cr, Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Jana Justová, Rovečné č.p. 46, 592 65 Rovečné
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Jaroslav Kadlec, Rovečné č.p. 192, 592 65 Rovečné
Lenka Kadlecová, Rovečné č.p. 192, 592 65 Rovečné
Josef Kadlec, Rovečné č.p. 19, 592 65 Rovečné
Jiří Kadlec, Rovečné č.p. 19, 592 65 Rovečné
Filip Kalina, Kovářská č.p. 31/2, Komárov, 602 00 Brno 2
Irena Kalinová, Rovečné č.p. 47, 592 65 Rovečné
Jana Kašová, Rovečné č.p. 183, 592 65 Rovečné
Bc. František Kaša, IDDS: 9d4z2vv, Rovečné č.p. 183, 592 65 Rovečné
Ing. Jiří Klimeš, Ečerova č.p. 958/9, Bystrc, 635 00 Brno 35
Petr Klimeš, Komenského č.p. 2081/43, 680 01 Boskovice
Jaroslava Klimešová, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Ing. Jiří Kocman, IDDS: zwj3fnh, Školní č.p. 281, 664 24 Drásov
Marek Šanca, Nezvalova č.p. 405/10, Lesná, 638 00 Brno 38
Tereza Šancová, IDDS: bqtwikip, Koreisova č.p. 859/28, Žebětín, 641 00 Brno 41
Mgr. Eva Skalická, Blodkova č.p. 3762/11, Židenice, 636 00 Brno 36
Pavel Koudelka, IDDS: cjyaqh4, K Babě č.p. 605/7, Medlánky, 621 00 Brno 21
Radek Kuda, Zbýšov č.p. 153, 683 52 Křenovice u Slavkova
Martin Kučera, Radešínská Svratka č.p. 162, 592 33 Radešínská Svratka
Veronika Kučerová, Radešínská Svratka č.p. 162, 592 33 Radešínská Svratka

Iva Lžičarová, Cihelna č.p. 620, 679 74 Olešnice na Moravě
Richard Lžičář, Rovečné č.p. 168, 592 65 Rovečné
Štěpánka Matušková, Vír č.p. 157, 592 66 Vír
Tomáš Metela, Rovečné č.p. 205, 592 65 Rovečné
Milena Metelová, Rovečné č.p. 131, 592 65 Rovečné
Kristýna Vyskočilová, Rovečné č.p. 105, 592 65 Rovečné
Zdeněk Mistr, Rovečné č.p. 30, 592 65 Rovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Lubor Staněk, Kamenec u Poličky č.p. 209, 572 01 Polička
Alena Mišková, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Vilém Neděla, Rovečné č.p. 210, 592 65 Rovečné
Eva Nedělová, Rovečné č.p. 210, 592 65 Rovečné
Miroslav Novotný, Malé Tresné č.p. 32, 592 65 Rovečné
Isabela Oravová, Rovečné č.p. 141, 592 65 Rovečné
Dita Pešová, Žitná č.p. 1479/13, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Miroslav Petr, Rovečné č.p. 54, 592 65 Rovečné
Lydia Petrová, Rovečné č.p. 113, 592 65 Rovečné
Josef Plevač, náměstí SNP č.p. 1120/12, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Bc. Jana Pospíšilová, Rovečné č.p. 215, 592 65 Rovečné
Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Rovečné č.p. 43, 592 65 Rovečné
Zdeněk Večeřa, Rovečné č.p. 190, 592 65 Rovečné
Marie Večeřová, Rovečné č.p. 180, 592 65 Rovečné
Lenka Procházková, Rovečné č.p. 180, 592 65 Rovečné
Martin Schuster, Jungmannova č.p. 917/79, 664 34 Kuřim
Jaromír Sys, IDDS: 3a3y26s, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
Michal Schuster, Bělohorská č.p. 4512/30, Židenice, 636 00 Brno 36
Peter Prokop, Oblá č.p. 426/32, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Dagmar Prokopová, Oblá č.p. 426/32, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Pavel Řehůřek, Rovečné č.p. 94, 592 65 Rovečné
Josef Křesťan, Vejmluvova č.p. 318/49, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Hana Křesťanová, Vejmluvova č.p. 318/49, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Jan Sejbal, Rovečné č.p. 204, 592 65 Rovečné
Eva Schauerová, Rovečné č.p. 23, 592 65 Rovečné
Jan Daniel, Rovečné č.p. 73, 592 65 Rovečné
Jana Danielová, Rovečné č.p. 73, 592 65 Rovečné
Josef Dobiáš, Rovečné č.p. 203, 592 65 Rovečné
Jana Dobiášová, Rovečné č.p. 203, 592 65 Rovečné
Miloš Dvořák, Rovečné č.p. 213, 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková, Rovečné č.p. 213, 592 65 Rovečné
Antonín Klimeš, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Jaroslava Klimešová, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Jan Koukal, Rovečné č.p. 173, 592 65 Rovečné
Věra Koukalová, Rovečné č.p. 173, 592 65 Rovečné
Ivo Kratochvíl, Rovečné č.p. 129, 592 65 Rovečné
Jana Kratochvílová, Rovečné č.p. 129, 592 65 Rovečné
Jiří Krejčí, Rovečné č.p. 164, 592 65 Rovečné
Pavla Krejčí, Rovečné č.p. 164, 592 65 Rovečné
Miloslav Mazourek, Štouračova č.p. 894/18, Bystřec, 635 00 Brno 35
Jana Mazourková, Štouračova č.p. 894/18, Bystřec, 635 00 Brno 35
MUDr. Miroslav Prudký, Rovečné č.p. 107, 592 65 Rovečné
Irena Prudká, Rovečné č.p. 107, 592 65 Rovečné
Miluše Řehůřková, Rovečné č.p. 39, 592 65 Rovečné
Ing. Martin Schauer, IDDS: uvuwzgj, Rovečné č.p. 240, 592 65 Rovečné

Renata Schauerová, DiS., Rovečné č.p. 23, 592 65 Rovečné
Martin Szabo, Družstevní č.p. 345, 250 81 Nehvizdy
Elena Szabová, IDDS: qfgv8jm, Hnězdenská č.p. 767/4a, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Marie Szabová, Rovečné č.p. 216, 592 65 Rovečné
Radek Srstka, IDDS: 7b7rqvt, Rovečné č.p. 219, 592 65 Rovečné
Renata Srstková, Rovečné č.p. 219, 592 65 Rovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Jana Staňková, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Pavel Staněk, Rovečné č.p. 33, 592 65 Rovečné
Jana Stanislavová, Čelakovského č.p. 806/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
Ing. Klára Stoudková, Sedliště č.p. 5, 592 42 Jimramov
Ing. Pavel Stoudek, Sedliště č.p. 5, 592 42 Jimramov
Jan Sýs, Rovečné č.p. 48, 592 65 Rovečné
Jiří Sýs, Rovečné č.p. 184, 592 65 Rovečné
Jaroslav Sýs, Rovečné č.p. 184, 592 65 Rovečné
Ing. Zdeněk Šešulka, Rovečné č.p. 22, 592 65 Rovečné
Miloš Špinar, Rovečné č.p. 62, 592 65 Rovečné
Jana Štěrbová, Rovečné č.p. 4, 592 65 Rovečné
Luděk Štěrba, Rovečné č.p. 4, 592 65 Rovečné
Pavel Štěrba, Rovečné č.p. 225, 592 65 Rovečné
Kamila Štěrbová, Rovečné č.p. 225, 592 65 Rovečné
Eva Trávníčková, Rovečné č.p. 169, 592 65 Rovečné
Miloš Unčovský, Pražská č.p. 78, 569 02 Březová nad Svitavou
Monika Vnenková, Dis., Velkopavlovická č.p. 4083/11, Židenice, 628 00 Brno 28
Vlasta Wittová, Rovečné č.p. 37, 592 65 Rovečné
Eva Žák, Rovečné č.p. 55, 592 65 Rovečné
Josef Bartoň, IDDS: 6esg6nn, Malé Tresné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Marta Bartoňová, Malé Tresné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Jana Buršová, Malé Tresné č.p. 21, 592 65 Rovečné
Leoš Halva, Malé Tresné č.p. 14, 592 65 Rovečné
Ivana Melicharová, Bořetická č.p. 4140/1, Židenice, 628 00 Brno 28
Rostislav Halva, Prušánecká č.p. 4205/3, Židenice, 628 00 Brno 28
Zdeněk Halva, Zlatá voda č.p. 441, 569 92 Bystré u Poličky
Zuzana Rippová, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Mária Rippová, Medená 93/10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Marta Kainerstorfer, Trinkhausstraße 3/2/12, 1110 Wien, Rakouská republika

pro řízení o povolení k nakládání s vodami – oprávněný:
Obec Rovečné (IČO 00295281), Rovečné 82, 592 65 Rovečné

Odůvodnění:

Stavebník v souladu s ustanovením § 94j odst. 1 stavebního zákona podal dne 26.6.2024 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení.

Žádost byla postupně doložena všemi potřebnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

1. Žádost o společné povolení stavby vodního díla,
2. Žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
3. Plná moc



4. Projektová dokumentace s názvem „Kanalizace a čistírna odpadních vod Rovečné“, kterou v červnu 2024 vypracoval Ing. Pravec František, IČO 44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372
5. Plán kontrolních prohlídek,
6. Výpis z katastru nemovitostí,
7. Situační výkresy s vyznačenými souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou,
8. Závazná stanoviska a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 1.10.2024 pod č. j. BYS 20977/2024/OŽP/Pr – Ochrana přírody a krajiny, souhlas s dotčením významného krajinného prvku,
9. Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF ze dne 7.7.2025 č.j. BYS 13429/2025/OŽP/On.
10. Závazné stanovisko, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 31.7.2024 pod č. j. BYS/17765/2024/OÚP/St
11. Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ze dne 19.8.2024 pod č.j. KHSV/22160/2024/ZR/HOK/Mal.
12. Závazné stanovisko, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 23.7.2024 pod č. j. MO 592691/2024-1322
13. Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, dopravní inspektorát ze dne 7.10.2024 pod č. j. KRPJ-109327-2/ČJ-2024-161406-DING,
14. Souhlas se stavbou a vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ze dne 25.7.2024 pod zn. M30230-27130939,
15. Stanovisko provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r. o., ze dne 11.7.2024 pod zn. 5003117632,
16. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, CETIN a. s., ze dne 16.7.2024 pod č.j. 206128/24
17. Vyjádření Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno č. j. PM-37809/2024/5203/Va ze dne 22.8.2024.
18. Lesy ČR, s. p., stanovisko vydané pod č. j. LCR952/008113/2024 ze dne 28.11.2024
19. Vyjádření Krajská správa a údržba silnic č. j. KSAUSPVO/21536/2024 ze dne 8.11.2024.
20. Pueblo – archeologická společnost, o. p. s., vyjádření ke stavbě č. 264/2024, ze dne 4.7.2024.

Stavební úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 28.5.2025 pod č. j. BYS 9273/2025/OŽP/Jo. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost dle ustanovení § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby a jejím užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 z hlediska souladu s Územním plánem Rovečné a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování bylo žadatelem doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 31.7.2024 pod č. j. BYS/17765/2024/OÚP/St.

Stavba navazuje svým řešením, použitými materiály a způsobem užívání na stávající technickou infrastrukturu v řešené lokalitě.

Stavební úřad prověřil, zda projektovaný záměr, tak jak byl předložen spolu se žádostí k posouzení, je v souladu s požadavky zvláštních předpisů (např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro



veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů apod.) a se stanovisky dotčených správních orgánů podle zvláštních předpisů. Případné připomínky dotčených správních orgánů, které jsou pro stavební úřad závazné, byly zezáloženy ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Současně bylo ověřeno, že závazná stanoviska a požadavky jednotlivých dotčených správních orgánů nejsou ve vzájemném rozporu.

Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad proto nepožadoval připojit k žádosti stanovisko příslušného úřadu.

Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a splňuje v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu. Při navrhování staveb je naplnění obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a jejich koordinaci. Speciální stavební úřad ověřil, zda předložená dokumentace splňuje požadavky prováděcích vyhlášek, v platném znění a dospěl k závěru, že požadavků sledovaných obecnými požadavky na výstavbu obsaženými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, bude v daném případě dosaženo.

Stavební úřad dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí prověřil majetkoprávní vztahy k pozemkům stavby. Na pozemky, které nejsou ve vlastnictví žadatele, doložil stavebník smlouvu o právu provést stavbu, jejíž součástí je v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona i situační výkres.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků společného územního a stavebního řízení v souladu s § 27 správního řádu, § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, toto postavení přísluší pouze osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich), včetně těch, kdo má k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovaným záměrem dotčena a také vlastníkům nebo správcům toků a povodí, vedení dopravní a technické infrastruktury, dotčených předmětným záměrem. Účastníkem řízení o povolení nakládání s vodami je oprávněný, obec, správce dotčeného vodního toku a další osoby, které mohou být povolením přímo dotčeny na svých právech a povinnostech.

Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení stavby jsou dle § 94m odst. 2 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení vždy účastníci dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, tj. stavebník, vlastník stavby nebo pozemku stavby a osoby mající k této stavbě nebo pozemku jiná věcná práva (nejsou-li sami stavebníkem). Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení nakládání s vodami je oprávněný. Tito účastníci řízení jsou uvedeni ve výrokové části rozhodnutí.

Další účastníci řízení o povolení stavby – obec, vlastníci možně dotčených sousedních pozemků, dopravní a technické infrastruktury, dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům st. p. 4, 39/1, 92, 112, 80, 57, 104, 90, 106/1, 107, 137/1, 138/1, 141, 193, 156, 158, 201, 203, 214, 277, 234, 269, 289, 245, 315, 333, 340, 346, 98/2, 138/2, 188, 280, 296,

8, 10/1, 91, 33, 82, 74, 102, 145, 123, 165, 189, 200, 175, 180, 215, 267, 393, 376, 358, 127, 173, 167/1, 196, 264, 297, 336, 15, 63, 103, 56/1, 109, 321, parc. č. 1502/5, 192/8, 130, 192/1, 19, 21/3, 23/2, 33/2, 101/1, 40/1, 51/2, 73/5, 74/4, 75/2, 81/2, 133/1, 111/2, 114/2, 115/3, 117/1, 117/2, 118/2, 142/3, 121, 155/4, 155/7, 208/10, 160/17, 205/2, 160/2, 162/2, 172/4, 183/8, 189/2, 226, 190/2, 234/2, 367/5, 371, 384, 409/1, 412/3, 353, 422/1, 426, 364/4, 427/1, 466/2, 529/5, 427/32, 457/2, 703/11, 541, 546, 549/2, 595/5, 860/20, 876/9, 979, 1007/5, 860/79, 1017/11, 1256/2, 1156/10, 1168/1, 1517/16, 1171, 1178, 1182, 1589/1, 1517/24, 1517/31, 1502/64, 1517/32, 1502/13, 1517/6, 1517/36, 1517/47, 1525/4, 1591/5, 1556/11, 1605, 1617, 1556/12, 1556/6, 1578, 1586/2, 230/2, 438, 992, 63/2, 73/3, 87/2, 1297/3, 177, 256/4, 192/5, 524/2, 1502/76, 521/8, 554/2, 575/3, 186/11, 268/22, 427/29, 1295/1, 1517/46, 1556/24, 9/1, 85, 34/3, 42/4, 83/2, 88/2, 68, 90/3, 75/1, 76/4, 141/5, 124, 150, 132/7, 152/2, 153/3, 158/2, 134/11, 148, 160/21, 162/5, 163/16, 188/1, 167/5, 168/3, 168/6, 180/2, 208/7, 179, 181/3, 224/2, 259, 207/1, 268/21, 220/3, 220/5, 242/2, 349/3, 250/2, 242/7, 244, 362/2, 367/6, 414, 415/1, 427/12, 574, 459/1, 575/2, 580, 860/38, 860/34, 860/35, 876/1, 1246/5, 1234/1, 1156/7, 1156/3, 1158, 1261/13, 1221/2, 1502/30, 1502/41, 1502/89, 1509/7, 1560/4, 1574/1, 1517/2, 1580, 1517/34, 1517/61, 1540/4, 1629, 1631, 102, 141/1, 132/5, 162/9, 163/12, 253/4, 168/5, 183/1, 181/4, 220/4, 221/2, 1607/4, 860/37, 1007/4, 1502/61, 306/18, 367/25, 1156/1, 468/3, 1502/34, 1551/1, 470/1, 1583, 805/15, 521/26, 1167, 1261/8, 1321/3, 1321/8, 1579/3, 1594/1, 575/4, 1597/4, 521/2, 703/6 v katastrálním území Rovečné, st. p. 5/1, 31, 27, 28, 36, 41/3, 2, 6, 30, parc. č. 77/3, 75/3, 79, 74/3, 222, 224/2, 226/2, 276, 282, 253/4, 213, 253/8, 223, 177/2, 28, 68/2, 75/6, 76/1, 76/6, 76/12, 281, 211/1, 212, 224/1, 241, 249/3, 249/4, 252/1, 253/7, 253/15, 270/1, 270/5, 75/5 v katastrálním území Malé Tresné

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rovečné, Malé Tresné č.p. 13, č.p. 29, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 31, č.p. 21 a č.p. 18, Rovečné č.p. 108, č.p. 43, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 88, č.p. 41, č.p. 100, č.p. 62, č.p. 2, č.p. 70, č.p. 78, č.p. 156, č.p. 122, č.p. 125, č.p. 160, č.p. 164, č.p. 173, č.p. 139, č.p. 182, č.p. 199, č.e. 7, č.p. 45, č.p. 92, č.p. 203, č.p. 32, č.p. 42, č.p. 66, č.p. 14, č.p. 50, č.p. 102, č.p. 131, č.p. 154, č.p. 158, č.p. 142, č.p. 147, č.p. 231, č.p. 49, č.p. 138, č.p. 133, č.p. 46, č.p. 192, č.p. 204, č.p. 214, č.p. 87, č.p. 19, č.p. 72, č.p. 22 a č.p. 12

Vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, IDDS: jnnys6

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t

Krajská správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: 3qdnpg

Další účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami – obec, správce vodního toku:

Obec Rovečné, Rovečné 82, 592 65, IDDS: 7grbbpm

Lesy ČR, Přemyslova 1106/9, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns

Povolované množství vypouštěných odpadních vod odpovídá předpokládanému množství odpadních vod vznikajících rekreačním středisku. Povolovaná jakost vypouštěných OV je v souladu s § 38 odst. 10 vodního zákona a splňuje emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění OV dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, včetně hodnot pro nejlepší dostupné technologie dle přílohy č. 7 tohoto nařízení a je v souladu s požadavkem stanoviska správce povodí. Povolení k nakládání s vodami je vydáváno na požadovanou dobu 10 let.

V provedeném vodoprávním řízení odbor ŽP přezkoumal předložené žádosti, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány. Předložený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních

pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů (především vodním zákonem) a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

V rámci posouzení dle předchozího odstavce odbor ŽP ověřil, že stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, stanovisko správce povodí a vyjádření příslušných správců vodních toků nejsou ve vzájemném rozporu. Podmínky dotčených správních orgánů, které jsou pro odbor ŽP závazné a další podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, správce povodí a příslušného správce vodního toku zezávaznil ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínky stanovisek, které zezávazněny nebyly:

Stanovisko Povodí Moravy s. p. – Č. j. PM-37809/2024/5203/Va ze dne 22.8.2024

1. Nakládání s vodami bude uděleno na dobu 5 let po ročním zkušebním provozu.

Žadatel uvedl v žádosti platnost povolení 10 let, což je vodním zákonem umožněno a jelikož se jedná o návrhové řízení, vodoprávní úřad návrhu vyhověl. Podmínku provedení zkušebního provozu zachoval a obsáhl ve výroku rozhodnutí.

Vyjádření správce vodního toku – Lesy ČR, s. p., Č. j. LCR952/008113/2024 ze dne 28.11.2024

Bod č. 10 – Vlastník stavby si zajistí čištění koryta vodního toku, včetně okolí místa vyústění potrubí z ČOV od nánosů a to v celé délce tak, aby usazené sedimenty ve vodním toku nenarušovaly plynulý odtok přečištěných odpadních vod či zanešení výustní roury z ČOV. Tyto práce bude výhradně provádět na své náklady.

Vlastník stavby vodního díla – DČOV, je povinen dle ust. §59 odst. 1 vodního zákona dodržovat stanové povinnosti. Čištění výustní roury z ČOV, jako součásti stavby vodního díla, tedy spadá do povinnosti §59 odst. 1 písm. f) vodního zákona, dle které je povinen odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi podle zvláštního zákona. Naopak povinnosti správce vodního toku je dle §47 odst. 2 písm. b) vodního zákona pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle §49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa, to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále dle §47 odst. 2 písm. d) vodního zákona připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku a dále dle písm. e) **vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem**; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku. Tedy čištění vlastního koryta od nánosů je dle výše zmíněného povinností správce vodního toku nikoli vlastníka vodního díla.

Bod č. 12 – Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Záměrem jsou dotčena práva správce toku, na základě nich je nutné pro povolení stavby i nakládání s vodami jejich stanovisko vydat. Pokud tato podmínka měla reprezentovat především § 47 odst. 2 písm. c), kdy správce vodního toku chtěl žadatele upozornit, že vodní díla v korytech vodních toků, která nevlastní nebude spravovat, je takto žadatel obeznámen. Stavbu bude provádět se souhlasem správce vodního toku, mimo jiné také jako vlastníka pozemku na základě smluvního vztahu, kde je si vědom důsledků z toho plynoucích. Povinnosti správce vodního toku nejsou předmětem povolení tohoto záměru a nelze je delegovat na žadatele. Oprávnění při správě vodních toků dle § 48 a § 49 vodního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny ani řešeny v rámci tohoto povolení.

Bod č. 16 – Správce toku nezodpovídá za škody vzniklé průchodem vod na zařízeních investora.

Tuto podmínku vodoprávní úřad vzal jako vyjádření účastníka řízení, které je poučením pro stavebníka. Škodami vzniklými nepříznivými událostmi a vlivy počasí se nelze zabývat v teoretické rovině a jejich vznik či výše se nedají předjímat. V případě, že k jejich vzniku dojde, správce povodí ani vodního toku za ně neodpovídá. Dle ustanovení § 52 odst. 2 vodního zákona je povinností vlastníka staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi si svůj majetek



MBNPX00G5YC1

zabezpečit proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Při povodňových stavech, se postupuje dle § 70 vodního zákona a o škody jsou evidovány a zapisovány. V souladu s § 85 odst. 1 písm. k) vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni a dle písm. i) odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně.

Stavební úřad po řádném posouzení přeloženého záměru neshledal zákonné důvody, pro které by stavba nemohla být provedena, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Žádný z účastníků nepodal během řízení námitky či připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili, nikdo z účastníků tohoto práva nevyužil. Podklady nebyly v průběhu řízení doplňovány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„Otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí



v zastoupení

Ing. Marek Ondra
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek dle položky 18 bod 1 písm. c) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10.000,- Kč byl uhrazen dne 12.6.2025.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Ing. František Pravec, IČO 44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IDDS: xrct8ak

Zastoupení pro: Obec Rovečné, IDDS: 7grbbpm, Rovečné č.p. 82, 592 65 Rovečné

Emil Tomášek, Malé Tresné č.p. 24, 592 65 Rovečné

Jarmila Tomášková, Malé Tresné č.p. 24, 592 65 Rovečné

Tomáš Prudký, Malé Tresné č.p. 6, 592 65 Rovečné

Robert Sáňka, Vinařického č.p. 3519/7, Židenice, 615 00 Brno 15

Ing. Petr Gruber, Oblá č.p. 461/83, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Jana Gruberová, Oblá č.p. 461/83, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Iren Chytil, IDDS: 3fsszyi, Malé Tresné č.p. 25, 592 65 Rovečné

Olga Chytilová, Malé Tresné č.p. 25, 592 65 Rovečné

Aleš Šudoma, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné

Růžena Šudomová, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné

ml. Aleš Šudoma, Malé Tresné č.p. 3, 592 65 Rovečné

Ing. Karel Dlouhý, Banskobystrická č.p. 461/55, Řečkovice, 621 00 Brno 21

Bc. Marta Dlouhá, Banskobystrická č.p. 461/55, Řečkovice, 621 00 Brno 21

AZ Holding a.s., IDDS: nbnvs44, Věstín č.p. 42, 592 65 Rovečné

Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné

Ivana Jančíková, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné

Lubor Staněk, Kamenec u Poličky č.p. 209, 572 01 Polička

Alena Mišková, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Miloš Bednář, Hraničky č.p. 640/17, 664 41 Troubsko

Andrea Bělehradová, Nadační č.p. 571/5, Medlánky, 621 00 Brno 21

Vlastimila Bělehradová, Rovečné č.p. 119, 592 65 Rovečné

Růžena Petrová, Rovečné č.p. 119, 592 65 Rovečné

Ing. František Burša, Nyklovce č.p. 47, 592 65 Rovečné

Miloš Buršík, Rovečné č.p. 35, 592 65 Rovečné

Lenka Buršíková, Rovečné č.p. 35, 592 65 Rovečné

Mgr. Hana Buršíková, Rovečné č.p. 133, 592 65 Rovečné

Marcela Buršová, Rovečné č.p. 29, 592 65 Rovečné

Zdeněk Čuhel, Za Puchárnou č.p. 467, 679 74 Olešnice na Moravě

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Dětský domov, Rovečné 40, IDDS: 3mbtekx, Rovečné č.p. 40, 592 65 Rovečné

Lucie Hamed, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné

Simona Fučíková, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné

DIR nemovitosti VI. s.r.o., IDDS: 48tc3im, Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vojtěch Klezla, IDDS: uxhusmt, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné

Martina Klezlová, IDDS: 3xbi5qw, Rovečné č.p. 186, 592 65 Rovečné

Milada Mazůrková, Tábor č.p. 2356/28a, Žabovřesky, 602 00 Brno 2

Zdeněk Jančík, Černý vršek č.p. 827, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Zdeněk Knotek, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné

Jarmila Knotková, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné

Miroslav Kadlec, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
František Krepl, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Marie Melezínková, Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
Gabriela Dobiášová, Dis., Rovečné č.p. 139, 592 65 Rovečné
David Dobiáš, IDDS: 79huki8, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Jan Dobiáš, Rovečné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Jiří Dobiáš, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Irena Dobiášová, Rovečné č.p. 222, 592 65 Rovečné
Petr Dobiáš, Rovečné č.p. 3, 592 65 Rovečné
Radek Dobrovský, Olešná č.p. 77, 678 01 Blansko 1
Jindřich Dočekal, Nyklovice č.p. 40, 592 65 Rovečné
Vladimíra Doskočilová, Rovečné č.p. 45, 592 65 Rovečné
Jiří Doskočil, Rovečné č.p. 45, 592 65 Rovečné
Miroslav Dostál, Rovečné č.p. 91, 592 65 Rovečné
Petr Dostál, Rovečné č.p. 236, 592 65 Rovečné
Vladislava Hrušítková, Rovečné č.p. 236, 592 65 Rovečné
Ing. Jiří Dudek, IDDS: wj574ec, Škvořetice č.p. 8, 388 01 Blatná
Ing. Milan Dudek, IDDS: gdj95m5, Rovečné č.p. 201, 592 65 Rovečné
Ivana Dudková, Osiková č.p. 295/16, Jundrov, 637 00 Brno 37
Josef Dvořák, Rovečné č.p. 162, 592 65 Rovečné
František Dvořák, Rovečné č.p. 194, 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková, Zdechovice č.p. 61, 533 11 Zdechovice
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném, IDDS: f9buyis, Rovečné č.p. 174, 592 65 Rovečné
Bc. Daniela Grohová, IDDS: babm2m4, náměstí Svobody č.p. 77/12, Brno-město, 602 00 Brno 2
Ing. Ladislava Henzlová, Úvoz č.p. 497/52, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Ing. Hana Hlaváčková, Dělnická č.p. 2440, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ing. Jan Hlaváček, Dělnická č.p. 2440, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Olga Hrešanová, Rovečné č.p. 202, 592 65 Rovečné
Terezie Koksteinová, Dlouhá č.p. 730/35, 110 00 Praha 1-Staré Město
Oldřich Nečesánek, Švařec č.p. 33, Koroužné, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Renata Hudečková, Vidlatá Seč č.p. 102, 570 01 Litomyšl
Ing. Ondřej Koutný, IDDS: cumwwqx, Gorazdova č.p. 659/7, Brno-město, 602 00 Brno 2
Filip Jančík, IDDS: datsa4y, Pod Kavalírkou č.p. 229/34, 150 00 Praha 5-Košíře
DAGNELLI ESTATE s.r.o., IDDS: xy5bft3, Jindřicha Plachty č.p. 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Karel Jančík, Rovečné č.p. 16, 592 65 Rovečné
Vlasta Jančíková, Rovečné č.p. 16, 592 65 Rovečné
Ladislav Jančík, Rovečné č.p. 230, 592 65 Rovečné
Mgr. et Mgr. Martina Jančíková, Rovečné č.p. 230, 592 65 Rovečné
Miroslav Jančík, Rovečné č.p. 49, 592 65 Rovečné
Tomáš Jančík, IDDS: 59cse8c, Rovečné č.p. 196, 592 65 Rovečné
Vlastislav Jančík, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Ivana Jančíková, Rovečné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Ing. Eva Janoušková, Rovečné č.p. 2, 592 65 Rovečné
Věra Ježová, Podlesí č.p. 782/12, 680 01 Boskovice
PharmDr. Petr Jílek, CSc., K Sokolovně č.p. 99/10, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7
Ing. Eva Jílková, Rovečné č.p. 41, 592 65 Rovečné
Jaromír Just, IDDS: 5sy96cr, Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Jana Justová, Rovečné č.p. 46, 592 65 Rovečné
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Jaroslav Kadlec, Rovečné č.p. 192, 592 65 Rovečné
Lenka Kadlecová, Rovečné č.p. 192, 592 65 Rovečné
Josef Kadlec, Rovečné č.p. 19, 592 65 Rovečné



MBNPX00G5YC1

Jiří Kadlec, Rovečné č.p. 19, 592 65 Rovečné
Filip Kalina, Kovářská č.p. 31/2, Komárov, 602 00 Brno 2
Irena Kalinová, Rovečné č.p. 47, 592 65 Rovečné
Jana Kašová, Rovečné č.p. 183, 592 65 Rovečné
Bc. František Kaša, IDDS: 9d4z2vv, Rovečné č.p. 183, 592 65 Rovečné
Ing. Jiří Klimeš, Ečerova č.p. 958/9, Bystrc, 635 00 Brno 35
Petr Klimeš, Komenského č.p. 2081/43, 680 01 Boskovice
Jaroslava Klimešová, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Ing. Jiří Kocman, IDDS: zwj3fnh, Školní č.p. 281, 664 24 Drásov
Marek Šanca, Nezvalova č.p. 405/10, Lesná, 638 00 Brno 38
Tereza Šancová, IDDS: bqtwpkp, Koreisova č.p. 859/28, Žebětín, 641 00 Brno 41
Mgr. Eva Skalická, Blodkova č.p. 3762/11, Židenice, 636 00 Brno 36
Pavel Koudelka, IDDS: cjyaqh4, K Babě č.p. 605/7, Medlánky, 621 00 Brno 21
Radek Kuda, Zbýšov č.p. 153, 683 52 Křenovice u Slavkova
Martin Kučera, Radešínská Svratka č.p. 162, 592 33 Radešínská Svratka
Veronika Kučerová, Radešínská Svratka č.p. 162, 592 33 Radešínská Svratka
Iva Lžičarová, Cihelna č.p. 620, 679 74 Olešnice na Moravě
Richard Lžičář, Rovečné č.p. 168, 592 65 Rovečné
Štěpánka Matušková, Vír č.p. 157, 592 66 Vír
Tomáš Metela, Rovečné č.p. 205, 592 65 Rovečné
Milena Metelová, Rovečné č.p. 131, 592 65 Rovečné
Kristýna Vyskočilová, Rovečné č.p. 105, 592 65 Rovečné
Zdeněk Mistr, Rovečné č.p. 30, 592 65 Rovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Lubor Staněk, Kamenec u Poličky č.p. 209, 572 01 Polička
Alena Mišková, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Vilém Neděla, Rovečné č.p. 210, 592 65 Rovečné
Eva Nedělová, Rovečné č.p. 210, 592 65 Rovečné
Miroslav Novotný, Malé Tresné č.p. 32, 592 65 Rovečné
Isabela Oravová, Rovečné č.p. 141, 592 65 Rovečné
Dita Pešová, Žitná č.p. 1479/13, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Miroslav Petr, Rovečné č.p. 54, 592 65 Rovečné
Lydia Petrová, Rovečné č.p. 113, 592 65 Rovečné
Josef Plevač, náměstí SNP č.p. 1120/12, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Bc. Jana Pospíšilová, Rovečné č.p. 215, 592 65 Rovečné
Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Rovečné č.p. 43, 592 65 Rovečné
Zdeněk Večeřa, Rovečné č.p. 190, 592 65 Rovečné
Marie Večeřová, Rovečné č.p. 180, 592 65 Rovečné
Lenka Procházková, Rovečné č.p. 180, 592 65 Rovečné
Martin Schuster, Jungmannova č.p. 917/79, 664 34 Kuřim
Jaromír Sys, IDDS: 3a3y26s, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
Michal Schuster, Bělohorská č.p. 4512/30, Židenice, 636 00 Brno 36
Peter Prokop, Oblá č.p. 426/32, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Dagmar Prokopová, Oblá č.p. 426/32, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Pavel Řehůřek, Rovečné č.p. 94, 592 65 Rovečné
Josef Křesťan, Vejmluvova č.p. 318/49, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Hana Křesťanová, Vejmluvova č.p. 318/49, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Jan Sejbal, Rovečné č.p. 204, 592 65 Rovečné
Eva Schauerová, Rovečné č.p. 23, 592 65 Rovečné
Jan Daniel, Rovečné č.p. 73, 592 65 Rovečné
Jana Danielová, Rovečné č.p. 73, 592 65 Rovečné
Josef Dobiáš, Rovečné č.p. 203, 592 65 Rovečné
Jana Dobiášová, Rovečné č.p. 203, 592 65 Rovečné

Miloš Dvořák, Rovečné č.p. 213, 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková, Rovečné č.p. 213, 592 65 Rovečné
Antonín Klimeš, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Jaroslava Klimešová, Rovečné č.p. 79, 592 65 Rovečné
Jan Koukal, Rovečné č.p. 173, 592 65 Rovečné
Věra Koukalová, Rovečné č.p. 173, 592 65 Rovečné
Ivo Kratochvíl, Rovečné č.p. 129, 592 65 Rovečné
Jana Kratochvílová, Rovečné č.p. 129, 592 65 Rovečné
Jiří Krejčí, Rovečné č.p. 164, 592 65 Rovečné
Pavla Krejčí, Rovečné č.p. 164, 592 65 Rovečné
Miloslav Mazourek, Štouračova č.p. 894/18, Bystrc, 635 00 Brno 35
Jana Mazourková, Štouračova č.p. 894/18, Bystrc, 635 00 Brno 35
MUDr. Miroslav Prudký, Rovečné č.p. 107, 592 65 Rovečné
Irena Prudká, Rovečné č.p. 107, 592 65 Rovečné
Miluše Řehůřková, Rovečné č.p. 39, 592 65 Rovečné
Ing. Martin Schauer, IDDS: uvuwzgj, Rovečné č.p. 240, 592 65 Rovečné
Renata Schauerová, DiS., Rovečné č.p. 23, 592 65 Rovečné
Martin Szabo, Družstevní č.p. 345, 250 81 Nehvizdy
Elena Szabová, IDDS: qfgv8jm, Hnězdenská č.p. 767/4a, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Marie Szabová, Rovečné č.p. 216, 592 65 Rovečné
Radek Srstka, IDDS: 7b7rqvt, Rovečné č.p. 219, 592 65 Rovečné
Renata Srstková, Rovečné č.p. 219, 592 65 Rovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Jana Staňková, Rovečné č.p. 223, 592 65 Rovečné
Pavel Staněk, Rovečné č.p. 33, 592 65 Rovečné
Jana Stanislavová, Čelakovského č.p. 806/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
Ing. Klára Stoudková, Sedliště č.p. 5, 592 42 Jimramov
Ing. Pavel Stoudek, Sedliště č.p. 5, 592 42 Jimramov
Jan Sýs, Rovečné č.p. 48, 592 65 Rovečné
Jiří Sýs, Rovečné č.p. 184, 592 65 Rovečné
Jaroslav Sýs, Rovečné č.p. 184, 592 65 Rovečné
Ing. Zdeněk Šešulka, Rovečné č.p. 22, 592 65 Rovečné
Miloš Špinar, Rovečné č.p. 62, 592 65 Rovečné
Jana Štěrbová, Rovečné č.p. 4, 592 65 Rovečné
Luděk Štěrba, Rovečné č.p. 4, 592 65 Rovečné
Pavel Štěrba, Rovečné č.p. 225, 592 65 Rovečné
Kamila Štěrbová, Rovečné č.p. 225, 592 65 Rovečné
Eva Trávníčková, Rovečné č.p. 169, 592 65 Rovečné
Miloš Unčovský, Pražská č.p. 78, 569 02 Březová nad Svitavou
Monika Vnenková, Dis., Velkopavlovická č.p. 4083/11, Židenice, 628 00 Brno 28
Vlasta Wittová, Rovečné č.p. 37, 592 65 Rovečné
Eva Žák, Rovečné č.p. 55, 592 65 Rovečné
Josef Bartoň, IDDS: 6esg6nn, Malé Tresné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Marta Bartoňová, Malé Tresné č.p. 18, 592 65 Rovečné
Jana Buršová, Malé Tresné č.p. 21, 592 65 Rovečné
Leoš Halva, Malé Tresné č.p. 14, 592 65 Rovečné
Ivana Melicharová, Bořetická č.p. 4140/1, Židenice, 628 00 Brno 28
Rostislav Halva, Prušánecká č.p. 4205/3, Židenice, 628 00 Brno 28
Zdeněk Halva, Zlatá voda č.p. 441, 569 92 Bystré u Poličky
Zuzana Rippová, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Mária Rippová, Medená 93/10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Marta Kainerstorfer, Trinkhausstraße 3/2/12, 1110 Wien, Rakouská republika

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Krajská správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: 3qdn8g

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 4, 39/1, 92, 112, 80, 57, 104, 90, 106/1, 107, 137/1, 138/1, 141, 193, 156, 158, 201, 203, 214, 277, 234, 269, 289, 245, 315, 333, 340, 346, 98/2, 138/2, 188, 280, 296, 8, 10/1, 91, 33, 82, 74, 102, 145, 123, 165, 189, 200, 175, 180, 215, 267, 393, 376, 358, 127, 173, 167/1, 196, 264, 297, 336, 15, 63, 103, 56/1, 109, 321, parc. č. 1502/5, 192/8, 130, 192/1, 19, 21/3, 23/2, 33/2, 101/1, 40/1, 51/2, 73/5, 74/4, 75/2, 81/2, 133/1, 111/2, 114/2, 115/3, 117/1, 117/2, 118/2, 142/3, 121, 155/4, 155/7, 208/10, 160/17, 205/2, 160/2, 162/2, 172/4, 183/8, 189/2, 226, 190/2, 234/2, 367/5, 371, 384, 409/1, 412/3, 353, 422/1, 426, 364/4, 427/1, 466/2, 529/5, 427/32, 457/2, 703/11, 541, 546, 549/2, 595/5, 860/20, 876/9, 979, 1007/5, 860/79, 1017/11, 1256/2, 1156/10, 1168/1, 1517/16, 1171, 1178, 1182, 1589/1, 1517/24, 1517/31, 1502/64, 1517/32, 1502/13, 1517/6, 1517/36, 1517/47, 1525/4, 1591/5, 1556/11, 1605, 1617, 1556/12, 1556/6, 1578, 1586/2, 230/2, 438, 992, 63/2, 73/3, 87/2, 1297/3, 177, 256/4, 192/5, 524/2, 1502/76, 521/8, 554/2, 575/3, 186/11, 268/22, 427/29, 1295/1, 1517/46, 1556/24, 9/1, 85, 34/3, 42/4, 83/2, 88/2, 68, 90/3, 75/1, 76/4, 141/5, 124, 150, 132/7, 152/2, 153/3, 158/2, 134/11, 148, 160/21, 162/5, 163/16, 188/1, 167/5, 168/3, 168/6, 180/2, 208/7, 179, 181/3, 224/2, 259, 207/1, 268/21, 220/3, 220/5, 242/2, 349/3, 250/2, 242/7, 244, 362/2, 367/6, 414, 415/1, 427/12, 574, 459/1, 575/2, 580, 860/38, 860/34, 860/35, 876/1, 1246/5, 1234/1, 1156/7, 1156/3, 1158, 1261/13, 1221/2, 1502/30, 1502/41, 1502/89, 1509/7, 1560/4, 1574/1, 1517/2, 1580, 1517/34, 1517/61, 1540/4, 1629, 1631, 102, 141/1, 132/5, 162/9, 163/12, 253/4, 168/5, 183/1, 181/4, 220/4, 221/2, 1607/4, 860/37, 1007/4, 1502/61, 306/18, 367/25, 1156/1, 468/3, 1502/34, 1551/1, 470/1, 1583, 805/15, 521/26, 1167, 1261/8, 1321/3, 1321/8, 1579/3, 1594/1, 575/4, 1597/4, 521/2, 703/6 v katastrálním území Rovečné, st. p. 5/1, 31, 27, 28, 36, 41/3, 2, 6, 30, parc. č. 77/3, 75/3, 79, 74/3, 222, 224/2, 226/2, 276, 282, 253/4, 213, 253/8, 223, 177/2, 28, 68/2, 75/6, 76/1, 76/6, 76/12, 281, 211/1, 212, 224/1, 241, 249/3, 249/4, 252/1, 253/7, 253/15, 270/1, 270/5, 75/5 v katastrálním území Malé Tresné

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rovečné, Malé Tresné č.p. 13, č.p. 29, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 31, č.p. 21 a č.p. 18, Rovečné č.p. 108, č.p. 43, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 88, č.p. 41, č.p. 100, č.p. 62, č.p. 2, č.p. 70, č.p. 78, č.p. 156, č.p. 122, č.p. 125, č.p. 160, č.p. 164, č.p. 173, č.p. 139, č.p. 182, č.p. 199, č.e. 7, č.p. 45, č.p. 92, č.p. 203, č.p. 32, č.p. 42, č.p. 66, č.p. 14, č.p. 50, č.p. 102, č.p. 131, č.p. 154, č.p. 158, č.p. 142, č.p. 147, č.p. 231, č.p. 49, č.p. 138, č.p. 133, č.p. 46, č.p. 192, č.p. 204, č.p. 214, č.p. 87, č.p. 19, č.p. 72, č.p. 22 a č.p. 12

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod dle § 115 vodního zákona – obec, správce vodního toku:

Obec Rovečné, Rovečné 82, 592 65, IDDS: 7grbbpm
Lesy ČR, Přemyslova 1106/9, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: jaaai36
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84 662 10 Brno, IDDS: hjyaavk



MBNPX00G5YC1

Ostatní:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IDDS: xnjf5zy

Se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Rovečné, Rovečné 82, 592 65, IDDS: 7grbbpm

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Rovečné, 15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

.....

podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

razítko

.....

podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

razítko

Vyřizuje: Bc. Kristýna Joklová, tel.: 566 590 302, e-mail: kristyna.joklova@bystricenp.cz
Vypraveno: 11.7.2025