

Protokol o zkouškách č. 13233 / 9P1 / 25

Číslo vzorku: 17678/9P1/25

Místo a bod odběru : Rovečné - OS - VDJ upr voda odkyselovací jímka
hladina

Datum a čas odběru : 25.8.2025 7:20
Datum a čas příjmu : 25.8.2025 11:30

Zákazník: Obecní úřad, Rovečné 82, Rovečné, 592 65

Vzorkoval : Crlík Tomáš, vzorkař

Předmět zkoušky : Pitná voda upravená

Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP č. 1 (ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 5667-16, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 2196/9P1/25

Datum provedení analýz: 25.8.2025 - 25.8.2025

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota měření	Identifikace zkoušky	
KNK 4.5	mmol/l	1,73	±5%	SOP č.41/2015/III (ČSN EN ISO 9963-1) (9P1)	
Vápník a hořčík (Tvrlost vody)	mmol/l	1,16	±7%	SOP 12 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) (9P1)	
ZNK 8.3	mmol/l	<0,10		SOP č.42/2015/III (ČSN 75 7372) (9P1)	
CO ₂ volný	mg/l	4,4		NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
CO ₂ agresivní na CaCO ₃	mg/l	2,2		NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
Odkyselovací efekt	%	81,4		NSOP 03 (Jednotné metody chem. rozboru vod) (9P1)	+
pH (25 °C)		7,7	±0,2	SOP č.3/2013/III (ČSN ISO 10523) (9P1)	

+ Zkoušky neakreditované

9P1 - zkouška provedena na pracovišti Žďár nad Sázavou - pitné vody, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

Nejistota měření: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Nejistota odběru vzorku je 5% a není zahrnuta do nejistoty měření a do hodnocení.

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 28.8.2025

Protokol vystaven dne : 28.8.2025



Chochořáková Hana Ing.
Technický vedoucí pracoviště

----- KONEC PROTOKOLU -----